

#148516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Вагнера 24, Калининград
3598
8239
ТВ7 (АСЦП)
18058626
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,002	0	1,174	1,214	0	1,172	1,212	0	24	0	21,4	21	0,35	0,34	-
22.08.2025	0,006	0	1,422	1,493	0	1,42	1,491	0	24	0	22,2	21,2	0,35	0,34	-
23.08.2025	0,012	0	2,267	2,367	0	2,262	2,362	0	24	0	25,3	24	0,35	0,34	-
24.08.2025	0,015	0	1,701	1,783	0	1,696	1,779	0	24	0	27,3	25,2	0,35	0,34	-
25.08.2025	0,014	0	1,4	1,472	0	1,397	1,47	0	24	0	23,6	21,1	0,35	0,34	-
26.08.2025	0,079	0	11,297	11,413	0	11,225	11,347	0	24	0	37	35,3	0,37	0,36	-
27.08.2025	0,307	0	23,949	23,785	0	23,705	23,572	0	24	0	46,1	43	0,42	0,39	-
28.08.2025	0,41	0	16,583	16,924	0	16,332	16,715	0	24	0	57,2	51,2	0,43	0,39	-
29.08.2025	0,331	0	14,215	14,604	0	13,999	14,421	0	24	0	57,3	51,7	0,44	0,39	-
30.08.2025	0,264	0	14,6	15,075	0	14,379	14,879	0	24	0	57,2	52,8	0,44	0,38	-
31.08.2025	0,116	0	14,298	14,812	0	14,083	14,602	0	24	0	57,1	55,2	0,44	0,39	-
01.09.2025	0,376	0	14,976	15,422	0	14,748	15,233	0	24	0	57,3	51,2	0,43	0,39	-
02.09.2025	0,355	0	14,167	14,616	0	13,951	14,436	0	24	0	57,3	51,2	0,43	0,39	-
03.09.2025	0,357	0	15,047	15,54	0	14,818	15,347	0	24	0	57,3	51,5	0,43	0,39	-
04.09.2025	0,335	0	14,722	15,21	0	14,499	15,021	0	24	0	57,1	51,6	0,43	0,39	-
05.09.2025	0,296	0	12,821	13,259	0	12,626	13,093	0	24	0	57,4	51,8	0,43	0,4	-
06.09.2025	0,112	0	12,665	13,135	0	12,473	12,951	0	24	0	57,3	55,1	0,43	0,4	-
07.09.2025	0,114	0	12,924	13,38	0	12,728	13,191	0	24	0	57,3	55,1	0,43	0,4	-
08.09.2025	0,33	0	12,349	12,734	0	12,16	12,578	0	24	0	57,5	51	0,44	0,39	-
09.09.2025	0,353	0	12,965	13,385	0	12,767	13,222	0	24	0	57,5	50,9	0,43	0,4	-
10.09.2025	0,295	0	12,361	12,78	0	12,173	12,621	0	24	0	57,4	51,7	0,43	0,4	-
11.09.2025	0,283	0	8,46	8,724	0	8,331	8,623	0	24	0	57,7	49,5	0,43	0,4	-
12.09.2025	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	21,9	21,2	0,43	0,4	-
13.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,6	0,43	0,4	-
14.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,4	0,43	0,4	-
15.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,1	0,43	0,41	-
16.09.2025	0,214	0	7,172	7,195	0	7,07	7,116	0	24	0	54,9	47,7	0,43	0,41	-
17.09.2025	0,368	0	10,899	11,148	0	10,73	11,019	0	24	0	57,9	49,7	0,43	0,41	-
18.09.2025	0,423	0	9,84	10,075	0	9,685	9,964	0	24	0	58,5	48	0,44	0,41	-
19.09.2025	0,388	0	9,134	9,375	0	8,99	9,273	0	24	0	58,4	48,1	0,44	0,4	-
20.09.2025	0,116	0	8,276	8,6	0	8,148	8,481	0	24	0	57,9	54,5	0,45	0,4	-
Итого:	6,271	0	291,685	299,52	0	287,567	296,019	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,498														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2704,182	27966,339	27359,753	0	27372,546	27102,05	0	26269	290
20.09.2025	2710,452	28258,018	27659,27	0	27660,113	27398,069	0	27013	290

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 16:04:07