

#126150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР

Университетская 13, Калининград

3598

1711

ТЭМ-104

1641233

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,72	36,918	36,371	36,199	36,012	24	24	0	0	65,9	46,1	9	5,1	5,6
22.03.2025	0,638	30,992	30,379	30,375	30,082	24	24	0	0	66,5	45,6	9	5,1	5,7
23.03.2025	0,621	30,816	30,219	30,219	29,938	24	24	0	0	65,5	45	9	5,1	6,8
24.03.2025	0,715	35,75	35,172	35,043	34,824	24	24	0	0	66,5	46,1	9	5,1	5,5
25.03.2025	0,687	35,082	34,645	34,391	34,297	24	24	0	0	66,2	46,3	9	5,1	4,4
26.03.2025	0,693	34,602	34,051	33,926	33,727	24	24	0	0	65,9	45,5	9	5,1	6,9
27.03.2025	0,704	35,59	35,023	34,898	34,68	24	24	0	0	65,8	45,7	9	5,1	5,7
28.03.2025	0,606	30,199	29,676	29,613	29,395	24	24	0	0	65,7	45,3	9	5,1	8,9
29.03.2025	0,513	25,828	25,285	25,34	25,051	24	24	0	0	64,7	44,5	9	5,1	9,9
30.03.2025	0,566	27,672	27,109	27,137	26,863	24	24	0	0	65,3	44,5	9	5,1	6,8
31.03.2025	0,674	34,043	33,492	33,375	33,16	24	24	0	0	66,1	46	9	5,1	5,9
01.04.2025	0,721	35,992	35,41	35,281	35,062	24	24	0	0	66,4	46	9	5,1	-
02.04.2025	0,647	31,895	31,379	31,27	31,082	24	24	0	0	65,9	45,3	9	5,1	-
03.04.2025	0,571	27,562	27,062	27,027	26,812	24	24	0	0	65,7	44,6	9	5,1	-
04.04.2025	0,624	30,496	29,973	29,906	29,688	24	24	0	0	65,7	44,9	9	5,1	-
05.04.2025	0,695	31,387	30,68	30,73	30,383	24	24	0	0	68,4	45,9	9	5,1	-
06.04.2025	0,752	32,785	32,059	32,062	31,734	24	24	0	0	70,4	47	9	5,1	-
07.04.2025	0,757	32,258	31,582	31,562	31,273	24	24	0	0	69,6	45,7	9	5,1	-
08.04.2025	0,763	34,836	34,18	34,117	33,852	24	24	0	0	67,9	45,6	9	5,1	-
09.04.2025	0,743	33,449	32,793	32,754	32,477	24	24	0	0	68	45,4	9	5,1	-
10.04.2025	0,792	36,516	35,879	35,75	35,52	24	24	0	0	68,5	46,4	9	5,1	-
11.04.2025	0,721	34,363	33,754	33,668	33,43	24	24	0	0	67	45,7	9	5,1	-
12.04.2025	0,585	28,695	28,113	28,141	27,848	24	24	0	0	65,6	44,9	9	5,1	-
13.04.2025	0,466	23,391	22,902	22,953	22,691	24	24	0	0	64,6	44,4	9	5,1	-
14.04.2025	0,486	24,449	24,027	23,984	23,805	24	24	0	0	64,7	44,6	9	5,1	-
15.04.2025	0,454	22,262	21,863	21,836	21,668	24	24	0	0	64,9	44,2	9	5,1	-
16.04.2025	0,458	23,422	23,02	22,984	22,805	24	24	0	0	64,5	44,6	9	5,1	-
17.04.2025	0,302	18,527	18,316	18,191	18,125	24	24	0	0	63,6	47,1	9	5,1	-
18.04.2025	0,151	15,422	15,328	15,148	15,133	24	24	0	0	62,2	52,3	9	5,1	-
19.04.2025	0,105	12,676	12,5	12,461	12,336	24	24	0	0	61,6	53,2	9	5,1	-
20.04.2025	0,096	10,98	10,898	10,785	10,754	24	24	0	0	62,2	53,4	9	5,1	-
Итого:	18,026	898,855	883,14	881,126	874,507	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,026													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	770,26	55772,574	55070,879	54560,719	54272,176	31957,77	0
20.04.2025	788,285	56671,43	55954,02	55441,848	55146,68	32701,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:56:25