

#296660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Университетская 13, Калининград
Номер абонента 3598
Порядковый номер 1711
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1641233
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,739	37,783	36,449	0	36,965	36,028	0	24	24	0	0	69,7	49,8	0	9	5,1	0	-
22.03.2026	0,699	36,704	35,44	0	35,916	35,026	0	24	24	0	0	69,4	50	0	9	5,1	0	-
23.03.2026	0,707	37,379	36,12	0	36,571	35,69	0	24	24	0	0	69,6	50,4	0	9	5,1	0	-
24.03.2026	0,56	48,473	47,022	0	47,393	46,253	0	24	24	0	0	70,8	59	0	9	5,1	0	-
25.03.2026	0,568	44,083	42,63	0	43,112	41,97	0	24	24	0	0	70,3	57,2	0	9	5,1	0	-
26.03.2026	0,786	40,61	39,276	0	39,729	38,814	0	24	24	0	0	69,8	50,1	0	9	5,1	0	-
27.03.2026	0,822	41,377	40,047	0	40,473	39,582	0	24	24	0	0	70,1	49,8	0	9	5,1	0	-
28.03.2026	0,721	36,309	35,119	0	35,521	34,717	0	24	24	0	0	69,7	49,5	0	9	5,1	0	-
29.03.2026	0,676	34,584	33,436	0	33,839	33,051	0	24	24	0	0	69,5	49,6	0	9	5,1	0	-
30.03.2026	0,752	38,956	37,639	0	38,104	37,191	0	24	24	0	0	70	50,4	0	9	5,1	0	-
31.03.2026	0,787	39,766	38,296	0	38,897	37,85	0	24	24	0	0	70	49,9	0	9	5,1	0	-
01.04.2026	0,845	43,742	42,191	0	42,784	41,69	0	24	24	0	0	70,1	50,4	0	9	5,1	0	-
02.04.2026	0,793	41,183	39,715	0	40,302	39,256	0	24	24	0	0	69,2	49,7	0	9	5,1	0	-
03.04.2026	0,797	42,456	41,05	0	41,539	40,56	0	24	24	0	0	69,6	50,4	0	9	5,1	0	-
04.04.2026	0,691	34,815	33,543	0	34,063	33,162	0	24	24	0	0	69,6	49,4	0	9	5,1	0	-
05.04.2026	0,628	32,662	31,444	0	31,963	31,081	0	24	24	0	0	69,2	49,7	0	9	5,1	0	-
06.04.2026	0,746	38,093	36,681	0	37,263	36,251	0	24	24	0	0	69,9	50	0	9	5,1	0	-
07.04.2026	0,786	40,29	38,854	0	39,416	38,402	0	24	24	0	0	69,8	49,9	0	9	5,1	0	-
08.04.2026	0,854	40,895	39,48	0	39,981	39,027	0	24	24	0	0	70,8	49,6	0	9	5,1	0	-
09.04.2026	0,866	43,305	41,8	0	42,343	41,306	0	24	24	0	0	70,7	50,3	0	9	5,1	0	-
10.04.2026	0,809	40,713	39,376	0	39,814	38,912	0	24	24	0	0	70,4	50,2	0	9	5,1	0	-
11.04.2026	0,661	33,95	32,775	0	33,223	32,401	0	24	24	0	0	69,3	49,5	0	9	5,1	0	-
12.04.2026	0,603	32,382	31,18	0	31,689	30,812	0	24	24	0	0	69,2	50,2	0	9	5,1	0	-
13.04.2026	0,675	36,351	35,053	0	35,569	34,633	0	24	24	0	0	69,5	50,6	0	9	5,1	0	-
14.04.2026	0,555	35,84	34,604	0	35,067	34,133	0	24	24	0	0	69,4	53,7	0	9	5,1	0	-
15.04.2026	0,668	35,849	34,577	0	35,076	34,162	0	24	24	0	0	69,5	50,6	0	9	5,1	0	-
16.04.2026	0,733	37,896	36,573	0	37,07	36,142	0	24	24	0	0	69,9	50,2	0	9	5,1	0	-
17.04.2026	0,734	37,68	36,343	0	36,857	35,915	0	24	24	0	0	70	50,1	0	9	5,1	0	-
18.04.2026	0,577	30,574	29,436	0	29,922	29,092	0	24	24	0	0	69,2	50	0	9	5,1	0	-
19.04.2026	0,54	29,837	28,703	0	29,202	28,359	0	24	24	0	0	69	50,6	0	9	5,1	0	-
20.04.2026	0,689	37,526	36,263	0	36,717	35,821	0	24	24	0	0	69,6	50,9	0	9	5,1	0	-
Итого:	22,067	1182,063	1141,115	0	1156,38	1127,289	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,067																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	166,777	8201,593	7966,977	0	8007,103	7864,203	0	5599,42	0
20.04.2026	188,843	9383,654	9108,091	0	9163,485	8991,493	0	6343,41	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 9:17:33