

#130726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Университетская 13, Калининград
3598
1711
ТЭМ-104
1641233
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,146	17,293	17,129	17,012	16,918	24	24	0	0	59,9	51,4	9	5,1	-
22.04.2025	0,151	13,418	13,238	13,172	13,07	24	24	0	0	63,5	52,1	9	5,1	-
23.04.2025	0,161	14,086	13,891	13,828	13,715	24	24	0	0	63,9	52,3	9	5,1	-
24.04.2025	0,147	11,883	11,684	11,672	11,539	24	24	0	0	62,8	50,4	9	5,1	-
25.04.2025	0,135	10,902	10,719	10,711	10,602	24	24	0	0	61,9	49,4	9	5,1	-
26.04.2025	0,092	9,258	9,086	9,102	8,977	24	24	0	0	60,7	50,8	9	5,1	-
27.04.2025	0,094	9,695	9,523	9,531	9,406	24	24	0	0	60,9	51,2	9	5,1	-
28.04.2025	0,145	11,293	11,086	11,094	10,961	24	24	0	0	62,2	49,2	9	5,1	-
29.04.2025	0,141	11,238	11,051	11,043	10,922	24	24	0	0	62,2	49,5	9	5,1	-
30.04.2025	0,129	10,438	10,262	10,258	10,148	24	24	0	0	61,9	49,4	9	5,1	-
01.05.2025	0,092	8,969	8,805	8,816	8,695	24	24	0	0	60,7	50,3	9	5,1	-
02.05.2025	0,089	9,238	9,074	9,086	8,969	24	24	0	0	60,7	51	9	5,1	-
03.05.2025	0,086	9,902	9,758	9,742	9,637	22,71	22,71	0	0	59,4	50,8	9	5,1	-
04.05.2025	0,089	8,973	8,812	8,824	8,707	24	24	0	0	60,8	50,7	9	5,1	-
05.05.2025	0,137	11,242	11,062	11,043	10,938	24	24	0	0	62,2	49,9	9	5,1	-
06.05.2025	0,149	14,855	14,621	14,617	14,453	24	24	0	0	59,6	49,5	9	5,1	-
07.05.2025	0,143	11,625	11,434	11,414	11,297	24	24	0	0	62,7	50,2	9	5,1	-
08.05.2025	0,096	9,254	9,078	9,098	8,969	24	24	0	0	61,4	50,8	9	5,1	-
09.05.2025	0,097	9,52	9,34	9,355	9,227	24	24	0	0	61,5	51,2	9	5,1	-
10.05.2025	0,096	9,301	9,129	9,141	9,016	24	24	0	0	61,4	51	9	5,1	-
11.05.2025	0,099	9,773	9,586	9,609	9,469	24	24	0	0	61,4	51,1	9	5,1	-
12.05.2025	0,156	11,594	11,379	11,387	11,254	24	24	0	0	63	49,4	9	5,1	-
13.05.2025	0,439	19,672	19,145	19,285	18,977	24	24	0	0	65,9	43,2	9	5,1	-
14.05.2025	0,667	27,398	26,66	26,848	26,441	24	24	0	0	67	42,2	9	5,1	-
15.05.2025	0,708	30,492	29,668	29,883	29,41	24	24	0	0	66,8	43,1	9	5,1	-
16.05.2025	0,666	28,621	27,863	28,051	27,629	24	24	0	0	66,6	42,9	9	5,1	-
17.05.2025	0,58	24,672	23,957	24,184	23,762	24	24	0	0	66,3	42,4	9	5,1	-
18.05.2025	0,53	22,594	21,98	22,152	21,805	24	24	0	0	66	42,2	9	5,1	-
19.05.2025	0,564	24,117	23,57	23,648	23,375	24	24	0	0	65,8	42	9	5,1	-
20.05.2025	0,486	20,699	20,219	20,293	20,055	24	24	0	0	65,8	41,9	9	5,1	-
Итого:	7,31	442,015	432,809	433,899	428,343	718,71	718,71	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,31													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,71

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	788,285	56671,43	55954,02	55441,848	55146,68	32701,77	0
20.05.2025	795,594	57113,445	56386,828	55875,746	55575,02	33420,48	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 9:46:13