

#133755#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР

Университетская 13, Калининград

3598

1711

ТЭМ-104

1641233

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,455	19,867	19,453	19,488	19,293	24	24	0	0	65,2	42	9	5,1	-
22.05.2025	0,469	20,301	19,91	19,91	19,754	24	24	0	0	65,4	42	9	5,1	-
23.05.2025	0,465	20,316	19,926	19,926	19,762	24	24	0	0	65,3	42	9	5,1	-
24.05.2025	0,411	18,223	17,836	17,879	17,691	24	24	0	0	64,9	41,9	9	5,1	-
25.05.2025	0,362	16,562	16,219	16,25	16,09	24	24	0	0	64,3	42,1	9	5,1	-
26.05.2025	0,42	18,766	18,418	18,41	18,266	24	24	0	0	64,9	42,2	9	5,1	-
27.05.2025	0,397	18,371	18,059	18,027	17,902	24	24	0	0	64,7	42,8	9	5,1	-
28.05.2025	0,268	13,801	13,574	13,543	13,453	24	24	0	0	64,1	44,4	9	5,1	-
29.05.2025	0,119	9,711	9,574	9,543	9,465	24	24	0	0	61,6	49,2	9	5,1	-
30.05.2025	0,125	9,789	9,633	9,617	9,523	24	24	0	0	61,9	49	9	5,1	-
31.05.2025	0,088	9,57	9,32	9,426	9,219	24	24	0	0	58,1	48,8	9	5,1	-
01.06.2025	0,085	8,941	8,824	8,789	8,719	24	24	0	0	60,5	50,9	9	5,1	-
02.06.2025	0,136	10,441	10,324	10,262	10,207	24	24	0	0	62,1	49	9	5,1	-
03.06.2025	0,141	11,152	11,051	10,957	10,926	24	24	0	0	62	49,1	9	5,1	-
04.06.2025	0,143	10,473	10,367	10,289	10,254	24	24	0	0	62	48,2	9	5,1	-
05.06.2025	0,133	10,461	10,34	10,281	10,223	24	24	0	0	61,9	49	9	5,1	-
06.06.2025	0,141	10,973	10,848	10,781	10,723	24	24	0	0	62,3	49,3	9	5,1	-
07.06.2025	0,118	10,516	10,414	10,332	10,289	24	24	0	0	62	50,7	9	5,1	-
08.06.2025	0,117	10,77	10,68	10,582	10,551	24	24	0	0	61,9	50,9	9	5,1	-
09.06.2025	0,148	11,641	11,57	11,434	11,438	24	24	0	0	62,4	49,6	9	5,1	-
10.06.2025	0,146	11,938	11,832	11,727	11,695	24	24	0	0	62,2	49,8	9	5,1	-
11.06.2025	0,142	11,609	11,48	11,41	11,352	24	24	0	0	62,1	49,7	9	5,1	-
12.06.2025	0,089	9,277	9,164	9,121	9,051	24	24	0	0	60,5	50,9	9	5,1	-
13.06.2025	0,085	9,133	9,055	8,98	8,941	24	24	0	0	60,8	51,4	9	5,1	-
14.06.2025	0,086	9,062	8,98	8,91	8,875	24	24	0	0	60,4	50,8	9	5,1	-
15.06.2025	0,085	9,051	8,98	8,902	8,871	24	24	0	0	60,5	51,1	9	5,1	-
16.06.2025	0,132	11,398	11,305	11,203	11,172	24	24	0	0	61,8	50,1	9	5,1	-
17.06.2025	0,15	11,832	11,727	11,617	11,594	24	24	0	0	62,4	49,6	9	5,1	-
18.06.2025	0,14	11,332	11,27	11,137	11,137	24	24	0	0	62	49,6	9	5,1	-
19.06.2025	0,128	12,137	12,074	11,938	11,938	24	24	0	0	60	49,3	9	5,1	-
20.06.2025	0,128	10,516	10,457	10,336	10,34	24	24	0	0	61,7	49,4	9	5,1	-
Итого:	6,052	387,93	382,664	381,007	378,714	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,052													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	795,594	57113,445	56386,828	55875,746	55575,02	33420,48	0
20.06.2025	801,646	57501,375	56769,492	56256,754	55953,73	34164,48	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:23:41