

#142205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР

Университетская 13, Калининград

3598

1711

ТЭМ-104

1641233

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,087	8,719	8,746	8,57	8,641	24	24	0	0	60,9	50,8	9	5,1	-
22.06.2025	0,088	8,801	8,832	8,656	8,727	24	24	0	0	60,8	50,7	9	5,1	-
23.06.2025	0,134	11,387	11,391	11,184	11,254	24	24	0	0	62,6	50,7	9	5,1	-
24.06.2025	0,161	13,59	13,555	13,344	13,387	24	24	0	0	63,3	51,3	9	5,1	-
25.06.2025	0,162	12,957	12,914	12,715	12,758	24	24	0	0	63,8	51,1	9	5,1	-
26.06.2025	0,145	12,113	12,117	11,898	11,969	24	24	0	0	63	50,9	9	5,1	-
27.06.2025	0,144	12,035	12,027	11,816	11,883	24	24	0	0	63,1	51	9	5,1	-
28.06.2025	0,097	9,852	9,879	9,684	9,758	24	24	0	0	61,5	51,6	9	5,1	-
29.06.2025	0,097	9,836	9,863	9,668	9,738	24	24	0	0	61,5	51,5	9	5,1	-
30.06.2025	0,139	11,711	11,719	11,504	11,582	24	24	0	0	62,7	50,7	9	5,1	-
01.07.2025	0,14	12,012	12,023	11,797	11,879	24	24	0	0	62,5	50,7	9	5,1	-
02.07.2025	0,135	12,379	12,379	12,16	12,227	24	24	0	0	62,3	51,2	9	5,1	-
03.07.2025	0,139	12,273	12,254	12,062	12,105	24	24	0	0	62,2	50,8	9	5,1	-
04.07.2025	0,146	12,824	12,801	12,594	12,645	24	24	0	0	62,4	50,9	9	5,1	-
05.07.2025	0,101	10,613	10,617	10,434	10,488	24	24	0	0	61,4	51,8	9	5,1	-
06.07.2025	0,1	10,508	10,508	10,328	10,375	24	24	0	0	61,3	51,6	9	5,1	-
07.07.2025	0,131	11,559	11,559	11,355	11,418	24	24	0	0	62,3	50,8	9	5,1	-
08.07.2025	0,131	11,551	11,547	11,352	11,41	24	24	0	0	62,1	50,7	9	5,1	-
09.07.2025	0,13	11,531	11,523	11,328	11,387	24	24	0	0	62,1	50,7	9	5,1	-
10.07.2025	0,137	12,176	12,176	11,961	12,027	24	24	0	0	62,3	50,9	9	5,1	-
11.07.2025	0,127	11,648	11,656	11,441	11,512	24	24	0	0	62,4	51,4	9	5,1	-
12.07.2025	0,099	10,137	10,156	9,969	10,031	24	24	0	0	61	51,2	9	5,1	-
13.07.2025	0,097	10,062	10,078	9,891	9,957	24	24	0	0	61	51,2	9	5,1	-
14.07.2025	0,14	12,074	12,078	11,863	11,934	24	24	0	0	62,4	50,6	9	5,1	-
15.07.2025	0,133	11,551	11,562	11,348	11,422	24	24	0	0	62,3	50,7	9	5,1	-
16.07.2025	0,122	10,523	10,41	10,34	10,289	22,87	22,87	0	0	61,8	50,1	9	5,1	-
17.07.2025	0,135	11,336	11,148	11,141	11,02	24	24	0	0	61,6	49,6	9	5,1	-
18.07.2025	0,134	11,234	11,066	11,043	10,941	24	24	0	0	61,6	49,5	9	5,1	-
19.07.2025	0,094	9,43	9,34	9,27	9,227	24	24	0	0	60,8	50,7	9	5,1	-
20.07.2025	0,092	9,539	9,488	9,379	9,379	24	24	0	0	60,6	50,9	9	5,1	-
Итого:	3,717	335,961	335,412	330,095	331,37	718,87	718,87	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,717													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,87

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	801,646	57501,375	56769,492	56256,754	55953,73	34164,48	0
20.07.2025	805,364	57837,336	57104,906	56586,848	56285,098	34883,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:34:01