

# #92710#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Университетская 13, Калининград  
Номер абонента 3598  
Порядковый номер 1711  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1641233  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,113	12,531	12,418	12,305	12,25	24	24	0	0	62,8	53,6	9	5,1	-
22.07.2024	0,13	13,582	13,492	13,34	13,312	24	24	0	0	63,1	53,4	9	5,1	-
23.07.2024	0,135	13,469	13,395	13,227	13,219	24	24	0	0	63,2	53	9	5,1	-
24.07.2024	0,145	14,285	14,195	14,023	14,012	24	24	0	0	63,4	53,1	9	5,1	-
25.07.2024	0,135	13,633	13,547	13,387	13,367	24	24	0	0	63,2	53,2	9	5,1	-
26.07.2024	0,137	13,98	13,895	13,727	13,711	24	24	0	0	63,2	53,3	9	5,1	-
27.07.2024	0,118	13,516	13,406	13,277	13,223	24	24	0	0	62,9	54,1	9	5,1	-
28.07.2024	0,116	13,844	13,742	13,594	13,551	24	24	0	0	62,9	54,4	9	5,1	-
29.07.2024	0,14	14,883	14,789	14,613	14,594	24	24	0	0	63,3	53,8	9	5,1	-
30.07.2024	0,144	15,012	14,926	14,742	14,727	24	24	0	0	63	53,3	9	5,1	-
31.07.2024	0,142	14,547	14,445	14,281	14,25	24	24	0	0	63,2	53,4	9	5,1	-
01.08.2024	0,137	14,312	14,215	14,059	14,031	24	24	0	0	63	53,3	9	5,1	-
02.08.2024	0,14	14,629	14,516	14,359	14,32	24	24	0	0	63,4	53,7	9	5,1	-
03.08.2024	0,115	13,453	13,32	13,215	13,137	24	24	0	0	62,7	54,2	9	5,1	-
04.08.2024	0,113	13,273	13,16	13,039	12,98	24	24	0	0	62,9	54,3	9	5,1	-
05.08.2024	0,137	14,375	14,277	14,113	14,086	24	24	0	0	63,2	53,6	9	5,1	-
06.08.2024	0,139	12,582	12,512	12,371	12,367	24	24	0	0	61,3	50,1	9	5,1	-
07.08.2024	0,128	10,262	10,215	10,098	10,109	24	24	0	0	59,2	46,5	9	5,1	-
08.08.2024	0,129	10,086	10,023	9,922	9,926	24	24	0	0	59,2	46,2	9	5,1	-
09.08.2024	0,13	10,16	10,102	10	10	24	24	0	0	59,2	46,3	9	5,1	-
10.08.2024	0,109	9,578	9,539	9,43	9,438	24	24	0	0	58,7	47,2	9	5,1	-
11.08.2024	0,108	9,863	9,848	9,707	9,746	24	24	0	0	58,6	47,6	9	5,1	-
12.08.2024	0,13	10,191	10,191	10,027	10,09	24	24	0	0	59,2	46,3	9	5,1	-
13.08.2024	0,138	10,434	10,414	10,266	10,312	24	24	0	0	59,4	46	9	5,1	-
14.08.2024	0,141	10,273	10,25	10,109	10,152	24	24	0	0	59,2	45,3	9	5,1	-
15.08.2024	0,138	10,055	10,02	9,895	9,922	24	24	0	0	59,4	45,5	9	5,1	-
16.08.2024	0,135	9,961	9,902	9,801	9,809	24	24	0	0	59,5	45,8	9	5,1	-
17.08.2024	0,104	9,09	8,961	8,945	8,867	24	24	0	0	58,6	47	9	5,1	-
18.08.2024	0,101	8,902	8,738	8,766	8,648	24	24	0	0	58,6	47,2	9	5,1	-
19.08.2024	0,122	9,66	9,516	9,504	9,418	24	24	0	0	59,1	46,4	9	5,1	-
20.08.2024	0,125	9,906	9,75	9,75	9,652	24	24	0	0	59,3	46,5	9	5,1	-
Итого:	3,974	374,327	371,719	367,892	367,226	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,974													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	629,852	48822,137	48224,32	47755,289	47498,145	26127,51	0
20.08.2024	633,827	49196,465	48596,039	48123,18	47865,371	26871,51	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:29:05