

#73402#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598

Заводской номер счётчика 16030818	Показания прибора, ГДж 20.03.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	638,918	536,375	102.543	24.492
Количество тепловой энергии, система 2	68,466	59,132	9.334	2.229

Подпись исполнителя _____



#73401#

Отчёт за период с 20.02.2024 по 20.03.2024.

Номер абонента 3598
Порядковый номер 8136
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 16030818
Номер системы 2
Отчёт сформирован 21.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2024	-	0,442	0	2,71	0	0	2,684	0	0	24	0	44,3	0	0,35	0
22.02.2024	-	0,366	0	2,309	0	0	2,287	0	0	24	0	43,1	0	0,35	0
23.02.2024	-	0,038	0	0,539	0	0	0,538	0	0	24	0	21,7	0	0,35	0
24.02.2024	-	0,027	0	0,432	0	0	0,432	0	0	24	0	19,8	0	0,35	0
25.02.2024	-	0,027	0	0,528	0	0	0,527	0	0	24	0	17,4	0	0,35	0
26.02.2024	-	0,432	0	2,563	0	0	2,536	0	0	24	0	45,6	0	0,35	0
27.02.2024	-	0,414	0	2,417	0	0	2,392	0	0	24	0	46,4	0	0,35	0
28.02.2024	-	0,466	0	2,672	0	0	2,643	0	0	24	0	47,1	0	0,35	0
29.02.2024	-	0,437	0	2,487	0	0	2,459	0	0	24	0	47,4	0	0,35	0
01.03.2024	-	0,45	0	2,543	0	0	2,514	0	0	24	0	47,8	0	0,35	0
02.03.2024	-	0,034	0	0,448	0	0	0,447	0	0	24	0	23,2	0	0,35	0
03.03.2024	-	0,034	0	0,581	0	0	0,581	0	0	24	0	18,8	0	0,34	0
04.03.2024	-	0,468	0	2,833	0	0	2,805	0	0	24	0	44,8	0	0,35	0
05.03.2024	-	0,477	0	2,78	0	0	2,75	0	0	24	0	46,4	0	0,35	0
06.03.2024	-	0,428	0	2,502	0	0	2,475	0	0	24	0	46,2	0	0,35	0
07.03.2024	-	0,468	0	2,46	0	0	2,429	0	0	24	0	51	0	0,35	0
08.03.2024	-	0,034	0	0,487	0	0	0,487	0	0	24	0	21,8	0	0,35	0
09.03.2024	-	0,032	0	0,477	0	0	0,477	0	0	24	0	20,9	0	0,35	0
10.03.2024	-	0,035	0	0,507	0	0	0,506	0	0	24	0	21,4	0	0,34	0
11.03.2024	-	0,475	0	2,624	0	0	2,593	0	0	24	0	48,7	0	0,35	0
12.03.2024	-	0,47	0	2,65	0	0	2,62	0	0	24	0	47,8	0	0,35	0
13.03.2024	-	0,504	0	2,882	0	0	2,85	0	0	24	0	47,2	0	0,35	0
14.03.2024	-	0,549	0	3,016	0	0	2,981	0	0	24	0	49	0	0,35	0
15.03.2024	-	0,463	0	2,604	0	0	2,575	0	0	24	0	47,9	0	0,35	0
16.03.2024	-	0,041	0	0,597	0	0	0,596	0	0	24	0	21,6	0	0,35	0
17.03.2024	-	0,046	0	0,655	0	0	0,654	0	0	24	0	21,7	0	0,35	0
18.03.2024	-	0,481	0	2,57	0	0	2,539	0	0	24	0	50,2	0	0,36	0
19.03.2024	-	0,578	0	2,977	0	0	2,939	0	0	24	0	51,9	0	0,36	0
20.03.2024	-	0,621	0	3,144	0	0	3,102	0	0	24	0	52,8	0	0,36	0
Итого:	-	9,337	0	55,994	0	0	55,418	0	0	696	0	38,41	0	0,35	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2024	59,132	391,465	0	0	388	0	0	6681	5
20.03.2024	68,466	447,459	0	0	443,416	0	0	7377	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения