

#5940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 02.05.2023

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Пролетарская 5а, Калининград
Номер абонента 3598
Порядковый номер 8191
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16030818
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	2,124	0	20,936	0	0	20,532	0	0	24	0	65,1	40,4	0,29	0,17	-
22.04.2023	2,097	0	23,206	0	0	22,77	0	0	24	0	64	42	0,27	0,17	-
23.04.2023	1,491	0	15,091	0	0	14,816	0	0	24	0	63	39	0,28	0,17	-
24.04.2023	1,619	0	16,035	0	0,009	15,752	0	0,009	24	0	62	37,5	0,39	0,29	-
25.04.2023	2,491	0,001	26,605	0	0	26,092	0	0	24	0	65,1	42,3	0,49	0,39	-
26.04.2023	3,01	0	35,336	0	0	34,637	0	0	24	0	66,1	45,3	0,49	0,39	-
27.04.2023	3,089	0	37,341	0	0	36,598	0	0	24	0	66,2	46,1	0,49	0,39	-
28.04.2023	2,903	0	34,739	0	0	34,048	0	0	24	0	66,1	45,8	0,49	0,39	-
29.04.2023	2,314	0	25,316	0	0	24,831	0	0	24	0	65	42,8	0,49	0,39	-
30.04.2023	2,667	0	29,699	0	0	29,117	0	0	24	0	65,7	43,9	0,49	0,39	-
01.05.2023	2,423	0	28,023	0	0	27,477	0	0	24	0	65,5	44,5	0,49	0,39	-
02.05.2023	1,053	0	11,16	0	0	10,945	0	0	24	0	65,1	42,2	0,49	0,39	-
Итого:	27,281	0	303,487	0	0,009	297,615	0	0,009	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,516														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	2601,27	30877,267	0	0,562	30123,131	0	0,555	21987	779
02.05.2023	2628,55	31180,755	0	0,571	30420,744	0	0,564	22275	779

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2023 15:19:31