

# #79889#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Пролетарская 5а, Калининград  
Номер абонента 3598  
Порядковый номер 8191  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16030818  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	3,614	0	44,193	0	0	43,254	0	0	24	0	68,6	48,7	0,44	0,3	-
22.04.2024	3,841	0	47,697	0	0	46,668	0	0	24	0	69,2	49,6	0,43	0,3	-
23.04.2024	3,755	0	44,461	0	0	43,48	0	0	24	0	70,1	49,5	0,44	0,3	-
24.04.2024	3,256	0	35,671	0	0	34,911	0	0	24	0	68,7	46,4	0,44	0,3	-
25.04.2024	3,069	0	33,859	0	0	33,157	0	0	24	0	67,7	45,6	0,44	0,3	-
26.04.2024	2,621	0	28,571	0	0	28,008	0	0	24	0	65,9	43,5	0,44	0,3	-
27.04.2024	2,114	0	20,773	0	0	20,373	0	0	24	0	65	40,3	0,44	0,3	-
28.04.2024	1,547	0	14,579	0	0	14,305	0	0	24	0	64,2	38,4	0,45	0,3	-
29.04.2024	1,38	0	11,888	0	0	11,664	0	0	24	0	64,3	36,1	0,46	0,29	-
30.04.2024	1,159	0	10,179	0	0	9,987	0	0	24	0	64,2	36,5	0,47	0,3	-
01.05.2024	0,967	0	8,196	0	0	8,047	0	0	24	0	62,8	34,1	0,43	0,28	-
02.05.2024	0,909	0	8,635	0	0	8,494	0	0	24	0	59,5	34	0,31	0,19	-
Итого:	28,232	0	308,702	0	0	302,348	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,743														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	721,036	8274,292	0	0,129	8084,918	0	0,129	8121	5
02.05.2024	749,268	8582,995	0	0,129	8387,265	0	0,129	8409	5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.05.2024 14:36:02