

#129111#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598

Заводской номер счётчика 16030818	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	700,676	688,454	12.222	2.919
Количество тепловой энергии, система 2	65,501	58,634	6.867	1.64

Подпись исполнителя _____



#129109#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3598
Порядковый номер 8191
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 16030818
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,3	0,31	0,27
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	21,5	0,37	0,34
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	20,7	0,37	0,34
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,4	0,37	0,35
25.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	19,7	0,37	0,34
26.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	18,9	0,36	0,34
27.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	18,4	0,36	0,34
28.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	18	0,34	0,32
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	18,4	0,36	0,34
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	18,4	0,37	0,34
01.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,3	18,4	0,36	0,34
02.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	18,4	0,37	0,34
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	18,5	0,36	0,33
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3	18,9	18,2	0,36	0,34
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,5	17,7	0,36	0,34
06.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,4	17,5	0,41	0,37
07.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,4	17,4	0,45	0,39
08.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17	0,45	0,41
09.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,3	16,4	0,45	0,33
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,7	16	0,45	0,22
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	15,8	0,45	0,15
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,6	15,9	0,45	0,24
13.05.2025	-	0,771	0	5,803	0	0,005	5,699	0	0,005	24	0	62,6	30,3	0,44	0,36
14.05.2025	-	1,787	0	14,071	0	0	13,811	0	0	24	0	63,6	32,7	0,42	0,39
15.05.2025	-	1,942	0	16,351	0	0	16,044	0	0	24	0	64,1	35,2	0,42	0,39
16.05.2025	-	1,83	0	15,429	0	0	15,142	0	0	24	0	63,9	35,1	0,42	0,39
17.05.2025	-	1,661	0	13,531	0	0	13,283	0	0	24	0	63,4	33,5	0,42	0,39
18.05.2025	-	1,561	0	12,66	0	0	12,428	0	0	24	0	63,2	33,2	0,42	0,39
19.05.2025	-	1,401	0	11,307	0	0	11,108	0	0	24	0	62,1	32	0,42	0,39
20.05.2025	-	1,269	0	10,244	0	0	10,064	0	0	24	0	62	31,8	0,43	0,39
Итого:	-	12,222	0	99,396	0	0,005	97,579	0	0,005	717	3	30,9	22,26	0,4	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	688,454	8074,666	0	0,012	7893,596	0	0,012	5649	455
20.05.2025	700,676	8174,061	0	0,017	7991,174	0	0,017	6366	458

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#129110#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3598
Порядковый номер 8136
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16030818
Номер системы 2
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,323	0	3,1	0	0	3,087	0	0	24	0	30	0	0,07	0
22.04.2025	-	0,266	0	3,187	0	0	3,179	0	0	24	0	25	0	0,05	0
23.04.2025	-	0,219	0	3,061	0	0	3,055	0	0	24	0	22,1	0	0,1	0
24.04.2025	-	0,234	0	3,017	0	0	3,01	0	0	24	0	23,5	0	0,13	0
25.04.2025	-	0,418	0	2,925	0	0	2,903	0	0	24	0	39,3	0	0,29	0
26.04.2025	-	0,098	0	1,236	0	0	1,234	0	0	24	0	24	0	0	0
27.04.2025	-	0,081	0	1,263	0	0	1,261	0	0	24	0	20,4	0	0,01	0
28.04.2025	-	0,396	0	3,083	0	0	3,064	0	0	24	0	35,9	0	0,26	0
29.04.2025	-	0,334	0	2,56	0	0	2,544	0	0	24	0	36,3	0	0,23	0
30.04.2025	-	0,414	0	2,91	0	0	2,889	0	0	24	0	39,2	0	0,25	0
01.05.2025	-	0,063	0	1,051	0	0	1,05	0	0	24	0	19,2	0	0	0
02.05.2025	-	0,061	0	1,071	0	0	1,07	0	0	24	0	18,7	0	0	0
03.05.2025	-	0,053	0	0,991	0	0	0,99	0	0	24	0	17,8	0	0,02	0
04.05.2025	-	0,058	0	1,131	0	0	1,13	0	0	21	3	17,3	0	0,01	0
05.05.2025	-	0,429	0	3,169	0	0	3,147	0	0	24	0	37,5	0	0,29	0
06.05.2025	-	0,399	0	3,041	0	0	3,021	0	0	24	0	36,5	0	0,23	0
07.05.2025	-	0,313	0	2,544	0	0	2,529	0	0	24	0	34,5	0	0,15	0
08.05.2025	-	0,038	0	0,999	0	0	0,999	0	0	24	0	14	0	0	0
09.05.2025	-	0,035	0	0,969	0	0	0,968	0	0	24	0	13,7	0	0	0
10.05.2025	-	0,028	0	0,771	0	0	0,771	0	0	24	0	13,6	0	0	0
11.05.2025	-	0,032	0	0,92	0	0	0,92	0	0	24	0	13,4	0	0	0
12.05.2025	-	0,342	0	2,822	0	0	2,806	0	0	24	0	34	0	0,29	0
13.05.2025	-	0,349	0	2,873	0	0	2,857	0	0	24	0	34,1	0	0,27	0
14.05.2025	-	0,416	0	3,458	0	0	3,439	0	0	24	0	33,8	0	0,3	0
15.05.2025	-	0,396	0	3,122	0	0	3,103	0	0	24	0	35,4	0	0,3	0
16.05.2025	-	0,311	0	2,975	0	0	2,963	0	0	24	0	30,1	0	0,15	0
17.05.2025	-	0,084	0	1,652	0	0	1,651	0	0	24	0	17,2	0	0	0
18.05.2025	-	0,093	0	2,023	0	0	2,021	0	0	24	0	16	0	0	0
19.05.2025	-	0,328	0	3,471	0	0	3,459	0	0	24	0	27,6	0	0,21	0
20.05.2025	-	0,256	0	3,033	0	0	3,024	0	0	24	0	25,2	0	0,15	0
Итого:	-	6,867	0	68,428	0	0	68,144	0	0	717	3	26,18	0	0,13	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	58,634	493,318	0	0	490,538	0	0	5649	455
20.05.2025	65,501	561,745	0	0	558,684	0	0	6366	458

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения