

#85691#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598

Заводской номер счётчика 16030818	Показания прибора, ГДж 20.06.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	749,825	749,825	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	94,193	88,722	5.471	1.307

Подпись исполнителя



#85690#

Отчёт за период с 20.05.2024 по 20.06.2024.

Номер абонента 3598
 Порядковый номер 8136
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16030818
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 25.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2024	-	0,542	0	3,027	0	0	2,993	0	0	24	0	48,3	0	0,36	0
22.05.2024	-	0,598	0	3,233	0	0	3,194	0	0	24	0	49,7	0	0,35	0
23.05.2024	-	0,547	0	3,014	0	0	2,979	0	0	24	0	48,9	0	0,36	0
24.05.2024	-	0,44	0	2,533	0	0	2,506	0	0	24	0	46,9	0	0,36	0
25.05.2024	-	0,047	0	0,647	0	0	0,646	0	0	24	0	22,4	0	0,36	0
26.05.2024	-	0,042	0	0,633	0	0	0,632	0	0	24	0	20,9	0	0,35	0
27.05.2024	-	0,469	0	2,643	0	0	2,613	0	0	24	0	47,8	0	0,35	0
28.05.2024	-	0,485	0	2,678	0	0	2,648	0	0	24	0	48,7	0	0,35	0
29.05.2024	-	0,511	0	2,833	0	0	2,801	0	0	24	0	48,6	0	0,36	0
30.05.2024	-	0,504	0	2,774	0	0	2,742	0	0	24	0	48,9	0	0,36	0
31.05.2024	-	0,381	0	2,26	0	0	2,237	0	0	24	0	45,6	0	0,36	0
01.06.2024	-	0,042	0	0,606	0	0	0,605	0	0	24	0	21,4	0	0,36	0
02.06.2024	-	0,057	0	0,899	0	0	0,898	0	0	24	0	20	0	0,36	0
03.06.2024	-	0,062	0	1,031	0	0	1,03	0	0	24	0	19,3	0	0,36	0
04.06.2024	-	0,058	0	0,948	0	0	0,947	0	0	24	0	19,6	0	0,36	0
05.06.2024	-	0,047	0	0,739	0	0	0,739	0	0	24	0	20,2	0	0,36	0
06.06.2024	-	0,048	0	0,746	0	0	0,745	0	0	24	0	20,2	0	0,36	0
07.06.2024	-	0,059	0	0,89	0	0	0,889	0	0	24	0	20,8	0	0,36	0
08.06.2024	-	0,051	0	0,772	0	0	0,771	0	0	24	0	20,6	0	0,36	0
09.06.2024	-	0,044	0	0,734	0	0	0,733	0	0	24	0	19,4	0	0,36	0
10.06.2024	-	0,041	0	0,683	0	0	0,682	0	0	24	0	19,2	0	0,36	0
11.06.2024	-	0,042	0	0,696	0	0	0,695	0	0	24	0	19,4	0	0,36	0
12.06.2024	-	0,036	0	0,598	0	0	0,598	0	0	24	0	19,4	0	0,36	0
13.06.2024	-	0,049	0	0,863	0	0	0,862	0	0	24	0	18,6	0	0,36	0
14.06.2024	-	0,038	0	0,63	0	0	0,629	0	0	24	0	19,2	0	0,36	0
15.06.2024	-	0,033	0	0,562	0	0	0,562	0	0	24	0	19,2	0	0,36	0
16.06.2024	-	0,043	0	0,75	0	0	0,75	0	0	24	0	18,5	0	0,36	0
17.06.2024	-	0,042	0	0,708	0	0	0,707	0	0	24	0	19,2	0	0,36	0
18.06.2024	-	0,034	0	0,55	0	0	0,549	0	0	24	0	19,5	0	0,36	0
19.06.2024	-	0,038	0	0,616	0	0	0,616	0	0	24	0	19,5	0	0,36	0
20.06.2024	-	0,043	0	0,717	0	0	0,716	0	0	24	0	19,2	0	0,36	0
Итого:	-	5,473	0	41,013	0	0	40,714	0	0	744	0	28,04	0	0,36	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	88,722	568,163	0	0	562,874	0	0	8841	5
20.06.2024	94,193	609,179	0	0	603,591	0	0	9585	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения