

#132162#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598

Заводской номер счётчика 16030818	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	709,091	700,676	8,415	2,01
Количество тепловой энергии, система 2	69,87	65,501	4,369	1,044

Подпись исполнителя



#132160#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3598
 Порядковый номер 8191
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 16030818
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,22	0	10,044	0	0	9,869	0	0	24	0	61,6	32,1	0,42	0,39
22.05.2025	-	1,198	0	9,892	0	0	9,719	0	0	24	0	61,7	32,2	0,42	0,39
23.05.2025	-	1,163	0	9,63	0	0	9,464	0	0	24	0	61,3	31,9	0,42	0,39
24.05.2025	-	1,135	0	9,335	0	0	9,176	0	0	24	0	61,1	31,6	0,42	0,39
25.05.2025	-	1,089	0	9,09	0	0	8,935	0	0	24	0	60,9	31,8	0,42	0,39
26.05.2025	-	1,007	0	8,437	0	0	8,296	0	0	24	0	60,3	31,3	0,42	0,39
27.05.2025	-	1,034	0	8,698	0	0	8,552	0	0	24	0	60,6	31,7	0,43	0,4
28.05.2025	-	0,57	0	4,8	0	0	4,717	0	0	24	0	61,1	32,3	0,42	0,4
29.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,8	23,3	0,35	0,35
30.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	21,9	0,35	0,35
31.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	21,6	0,36	0,35
01.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,1	0,36	0,35
02.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	21,2	0,36	0,35
03.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	20,8	0,36	0,35
04.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	20,8	0,36	0,35
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	20,9	0,36	0,35
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	20,9	0,36	0,35
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,8	0,36	0,35
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,7	0,36	0,35
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,5	0,36	0,35
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20	0,36	0,35
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,9	0,36	0,35
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,6	0,36	0,35
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,3	0,36	0,35
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,3	0,36	0,35
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,4	0,36	0,35
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	19,7	0,35	0,34
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	19,9	0,35	0,35
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	19,9	0,37	0,37
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	19,9	0,42	0,42
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	19,8	0,43	0,42
Итого:	-	8,416	0	69,926	0	0	68,728	0	0	744	0	31,5	23,42	0,38	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	700,676	8174,061	0	0,017	7991,174	0	0,017	6366	458
20.06.2025	709,091	8243,988	0	0,017	8059,902	0	0,017	7110	458

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#132161#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3598
Порядковый номер 8136
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16030818
Номер системы 2
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,242	0	3,137	0	0	3,13	0	0	24	0	23,4	0	0,11	0
22.05.2025	-	0,258	0	3,02	0	0	3,012	0	0	24	0	25,4	0	0,21	0
23.05.2025	-	0,155	0	2,515	0	0	2,512	0	0	24	0	19,8	0	0,03	0
24.05.2025	-	0,107	0	2,007	0	0	2,005	0	0	24	0	17,7	0	0,01	0
25.05.2025	-	0,124	0	2,509	0	0	2,507	0	0	24	0	16,8	0	0,02	0
26.05.2025	-	0,316	0	2,583	0	0	2,568	0	0	24	0	34,4	0	0,19	0
27.05.2025	-	0,465	0	3,014	0	0	2,989	0	0	24	0	42,1	0	0,24	0
28.05.2025	-	0,402	0	2,719	0	0	2,698	0	0	24	0	40,6	0	0,12	0
29.05.2025	-	0,363	0	2,545	0	0	2,526	0	0	24	0	39,3	0	0,04	0
30.05.2025	-	0,324	0	2,366	0	0	2,349	0	0	24	0	38	0	0,03	0
31.05.2025	-	0,076	0	1,008	0	0	1,006	0	0	24	0	23,2	0	0	0
01.06.2025	-	0,069	0	1,057	0	0	1,056	0	0	24	0	20,6	0	0	0
02.06.2025	-	0,084	0	1,123	0	0	1,121	0	0	24	0	23	0	0,01	0
03.06.2025	-	0,089	0	1,311	0	0	1,309	0	0	24	0	21,3	0	0	0
04.06.2025	-	0,081	0	1,185	0	0	1,183	0	0	24	0	21,5	0	0,01	0
05.06.2025	-	0,076	0	1,112	0	0	1,11	0	0	24	0	21,3	0	0,01	0
06.06.2025	-	0,085	0	1,197	0	0	1,196	0	0	24	0	22,1	0	0,01	0
07.06.2025	-	0,064	0	1,018	0	0	1,017	0	0	24	0	20	0	0	0
08.06.2025	-	0,071	0	1,11	0	0	1,109	0	0	24	0	20,4	0	0,01	0
09.06.2025	-	0,077	0	1,198	0	0	1,196	0	0	24	0	20,3	0	0,01	0
10.06.2025	-	0,086	0	1,242	0	0	1,24	0	0	24	0	21,6	0	0,02	0
11.06.2025	-	0,085	0	1,255	0	0	1,253	0	0	24	0	21,3	0	0,02	0
12.06.2025	-	0,064	0	1,016	0	0	1,015	0	0	24	0	20	0	0,01	0
13.06.2025	-	0,069	0	1,143	0	0	1,142	0	0	24	0	19,5	0	0,01	0
14.06.2025	-	0,063	0	1,099	0	0	1,098	0	0	24	0	18,8	0	0,01	0
15.06.2025	-	0,064	0	1,09	0	0	1,089	0	0	24	0	19	0	0,02	0
16.06.2025	-	0,081	0	1,16	0	0	1,158	0	0	24	0	21,7	0	0,12	0
17.06.2025	-	0,066	0	1,056	0	0	1,055	0	0	24	0	19,9	0	0,04	0
18.06.2025	-	0,069	0	1,071	0	0	1,07	0	0	24	0	20,4	0	0,1	0
19.06.2025	-	0,073	0	1,076	0	0	1,075	0	0	24	0	21,1	0	0,13	0
20.06.2025	-	0,12	0	2,25	0	0	2,248	0	0	24	0	17,7	0	0,06	0
Итого:	-	4,368	0	51,192	0	0	51,042	0	0	744	0	23,62	0	0,05	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	65,501	561,745	0	0	558,684	0	0	6366	458
20.06.2025	69,87	612,937	0	0	609,723	0	0	7110	458

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения