

#26983#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598

Заводской номер счётчика 16030818	Показания прибора, ГДж 20.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,008	0,008	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	7,887	6,694	1.193	0.285

Подпись исполнителя



#26982#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 20.08.2023.

Номер абонента 3598
 Порядковый номер 8136
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16030818
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 21.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0,038	0	0,579	0	0	0,578	0	0	24	0	20,6	0	0,18	0
22.07.2023	-	0,03	0	0,447	0	0	0,447	0	0	24	0	20,9	0	0,16	0
23.07.2023	-	0,028	0	0,426	0	0	0,426	0	0	24	0	20,6	0	0,16	0
24.07.2023	-	0,029	0	0,446	0	0	0,445	0	0	24	0	20,6	0	0,15	0
25.07.2023	-	0,03	0	0,468	0	0	0,467	0	0	24	0	20,5	0	0,17	0
26.07.2023	-	0,026	0	0,393	0	0	0,393	0	0	24	0	20,5	0	0,27	0
27.07.2023	-	0,028	0	0,424	0	0	0,423	0	0	24	0	20,6	0	0,22	0
28.07.2023	-	0,03	0	0,47	0	0	0,469	0	0	24	0	20,2	0	0,19	0
29.07.2023	-	0,032	0	0,502	0	0	0,501	0	0	24	0	20	0	0,16	0
30.07.2023	-	0,031	0	0,476	0	0	0,476	0	0	24	0	20,4	0	0,14	0
31.07.2023	-	0,027	0	0,414	0	0	0,413	0	0	24	0	20,5	0	0,13	0
01.08.2023	-	0,029	0	0,452	0	0	0,451	0	0	24	0	20,4	0	0,13	0
02.08.2023	-	0,032	0	0,501	0	0	0,5	0	0	24	0	20,1	0	0,11	0
03.08.2023	-	0,028	0	0,437	0	0	0,436	0	0	24	0	20,6	0	0,11	0
04.08.2023	-	0,029	0	0,449	0	0	0,448	0	0	24	0	20,6	0	0,11	0
05.08.2023	-	0,03	0	0,456	0	0	0,455	0	0	24	0	20,5	0	0,1	0
06.08.2023	-	0,033	0	0,502	0	0	0,501	0	0	24	0	20,7	0	0,1	0
07.08.2023	-	0,047	0	0,672	0	0	0,671	0	0	24	0	21,6	0	0,17	0
08.08.2023	-	0,026	0	0,405	0	0	0,404	0	0	24	0	20,3	0	0,17	0
09.08.2023	-	0,025	0	0,407	0	0	0,407	0	0	24	0	19,9	0	0,14	0
10.08.2023	-	0,034	0	0,569	0	0	0,568	0	0	24	0	19,4	0	0,1	0
11.08.2023	-	0,033	0	0,543	0	0	0,542	0	0	24	0	19,3	0	0,08	0
12.08.2023	-	0,025	0	0,408	0	0	0,408	0	0	24	0	19,9	0	0,23	0
13.08.2023	-	0,027	0	0,433	0	0	0,433	0	0	24	0	20	0	0,17	0
14.08.2023	-	0,04	0	0,67	0	0	0,67	0	0	24	0	19,2	0	0,16	0
15.08.2023	-	0,053	0	0,799	0	0	0,798	0	0	24	0	20,9	0	0,25	0
16.08.2023	-	0,063	0	0,867	0	0	0,865	0	0	24	0	22,4	0	0,21	0
17.08.2023	-	0,113	0	1,145	0	0	1,141	0	0	24	0	28,6	0	0,23	0
18.08.2023	-	0,124	0	1,063	0	0	1,058	0	0	24	0	33	0	0,18	0
19.08.2023	-	0,038	0	0,539	0	0	0,538	0	0	24	0	21,9	0	0,12	0
20.08.2023	-	0,036	0	0,5	0	0	0,499	0	0	24	0	22,1	0	0,09	0
Итого:	-	1,194	0	16,862	0	0	16,831	0	0	744	0	21,19	0	0,16	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	6,694	49,097	0	0	48,718	0	0	1522	4
20.08.2023	7,887	65,957	0	0	65,549	0	0	2266	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
