

#37234#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 87, МАДОУ ЦРР
Пролетарская 5а, Калининград
3598

Заводской номер счётчика 16030818	Показания прибора, ГДж 20.11.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	133,509	33,037	100.472	23.997
Количество тепловой энергии, система 2	33,957	27,679	6.278	1.499

Подпись исполнителя



#37233#

Отчёт за период с 20.10.2023 по 20.11.2023.

Номер абонента 3598
 Порядковый номер 8136
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 16030818
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 23.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	0	0,34	0
22.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	0	0,33	0
23.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,1	0	0,34	0
24.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	32,1	0	0,34	0
25.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31,5	0	0,33	0
26.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30	0	0,34	0
27.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,9	0	0,34	0
28.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	0	0,34	0
29.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	0	0,33	0
30.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29,9	0	0,34	0
31.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29	0	0,34	0
01.11.2023	-	0,283	0	1,925	0	0	1,908	0	0	24	0	40,4	0	0,34	0
02.11.2023	-	0,472	0	3,096	0	0	3,068	0	0	24	0	41,7	0	0,34	0
03.11.2023	-	0,362	0	2,755	0	0	2,736	0	0	24	0	36,6	0	0,35	0
04.11.2023	-	0,071	0	1,449	0	0	1,449	0	0	24	0	16,6	0	0,35	0
05.11.2023	-	0,066	0	1,309	0	0	1,308	0	0	24	0	17	0	0,35	0
06.11.2023	-	0,075	0	1,567	0	0	1,566	0	0	24	0	16,4	0	0,34	0
07.11.2023	-	0,542	0	3,354	0	0	3,321	0	0	24	0	43,9	0	0,34	0
08.11.2023	-	0,553	0	3,438	0	0	3,404	0	0	24	0	43,8	0	0,35	0
09.11.2023	-	0,453	0	3,085	0	0	3,059	0	0	24	0	40,3	0	0,34	0
10.11.2023	-	0,464	0	3,039	0	0	3,012	0	0	24	0	41,8	0	0,34	0
11.11.2023	-	0,069	0	1,252	0	0	1,251	0	0	24	0	18,1	0	0,35	0
12.11.2023	-	0,064	0	1,091	0	0	1,09	0	0	24	0	18,9	0	0,34	0
13.11.2023	-	0,548	0	3,398	0	0	3,364	0	0	24	0	43,9	0	0,35	0
14.11.2023	-	0,402	0	2,716	0	0	2,693	0	0	24	0	40,6	0	0,35	0
15.11.2023	-	0,431	0	2,935	0	0	2,91	0	0	24	0	40,3	0	0,35	0
16.11.2023	-	0,459	0	2,943	0	0	2,915	0	0	24	0	42,6	0	0,34	0
17.11.2023	-	0,404	0	2,668	0	0	2,644	0	0	24	0	41,5	0	0,35	0
18.11.2023	-	0,059	0	1,038	0	0	1,038	0	0	24	0	18,5	0	0,35	0
19.11.2023	-	0,071	0	1,391	0	0	1,39	0	0	24	0	17,1	0	0,34	0
20.11.2023	-	0,431	0	2,83	0	0	2,804	0	0	24	0	41,7	0	0,34	0
Итого:	-	6,279	0	47,279	0	0	46,93	0	0	744	0	30,95	0	0,34	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2023	27,679	197,477	0	0	195,928	0	0	3729	5
20.11.2023	33,957	244,756	0	0	242,859	0	0	4473	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения