

#98781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (Администрация ГОРПО)
Номер абонента 438
Порядковый номер 9603
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22172227
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
09.10.2024	0,623	0	4,491	0	0,011	4,404	0	0,011	24	0	65,2	31,5	0,22	0,16	-
10.10.2024	1,111	0,001	8,106	0	0	7,949	0	0	24	0	65,3	32	0,53	0,34	-
11.10.2024	1,506	0	11,407	0	0	11,178	0	0	24	0	66,5	34,4	0,53	0,35	-
12.10.2024	1,52	0	12,186	0	0	11,939	0	0	24	0	67	36,6	0,53	0,35	-
13.10.2024	1,983	0	16,595	0	0	16,253	0	0	24	0	67,5	38,4	0,52	0,35	-
14.10.2024	1,724	0	13,974	0	0	13,687	0	0	24	0	67,4	37,4	0,52	0,35	-
15.10.2024	1,597	0	12,667	0	0	12,407	0	0	24	0	67,4	36,7	0,52	0,36	-
16.10.2024	1,493	0	13,213	0	0,002	12,949	0	0,002	24	0	66,3	38,7	0,42	0,3	-
17.10.2024	1,673	0	14,088	0	0	13,797	0	0	24	0	67,7	38,7	0,52	0,36	-
18.10.2024	1,469	0	12,359	0	0	12,107	0	0	24	0	67,1	38,1	0,52	0,36	-
19.10.2024	1,443	0	11,796	0	0	11,556	0	0	24	0	67,1	37,3	0,53	0,36	-
20.10.2024	1,586	0	13,276	0	0	13,003	0	0	24	0	67,6	38,5	0,52	0,36	-
Итого:	17,728	0	144,158	0	0,013	141,229	0	0,013	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,234														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
08.10.2024	1083,681	16706,012	0	2,396	16289,716	0	2,376	17798	45
20.10.2024	1101,411	16850,17	0	2,409	16430,945	0	2,389	18086	45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:37:14