

#33819#

Отчёт по теплопотреблению за период с 09.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель Калининградское ГОРПО
Адрес потребителя Баранова 30, Калининград (Администрация ГОРПО)
Номер абонента 438
Порядковый номер 9603
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 22172227
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
10.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20	0	0	-
11.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20	0	0	-
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,9	0	0	-
13.10.2023	0,086	0	0,66	0	0,555	0,652	0	0,552	24	0	49,6	38,7	0,18	0,12	-
14.10.2023	0,399	0,064	3,98	0	0,057	3,91	0	0,057	24	0	61,7	37,9	0,52	0,35	-
15.10.2023	0,711	0,008	7,808	0	0,007	7,667	0	0,007	24	0	62,8	40,7	0,5	0,35	-
16.10.2023	0,714	0,001	7,26	0	0,025	7,121	0	0,025	24	0	64,8	41	0,5	0,36	-
17.10.2023	0,746	0,003	7,658	0	0,001	7,511	0	0,001	24	0	64,9	41,3	0,5	0,36	-
18.10.2023	1,187	0	12,266	0	0,097	12,017	0	0,096	24	0	66,9	43,7	0,51	0,36	-
19.10.2023	1,765	0,018	18,307	0	0,048	17,926	0	0,047	24	0	67,9	44,6	0,5	0,37	-
20.10.2023	2,088	0,008	20,715	0	0	20,264	0	0	24	0	69,6	45	0,49	0,37	-
Итого:	7,696	0	78,654	0	0,79	77,068	0	0,785	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,838														

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.10.2023	512,723	5181,802	0	0,67	5054,69	0	0,663	9072	11
20.10.2023	520,419	5260,456	0	1,46	5131,758	0	1,449	9336	11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 14:04:01