


#115635#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Бесселя 2, Калининград
Абонентский номер 4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1142,654	1034,954	107.7

Подпись исполнителя



#115634#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	3,247	264,31	259,11	257,85	254,57	3,28	24	0	0	74,3	61,7	12,56	0,57	0,37
25.01.2025	-	3,143	268,61	263,22	262,42	258,86	3,56	24	0	0	71,9	60	11,94	0,55	0,37
26.01.2025	-	3,032	260,27	255,23	254,62	251,25	3,37	24	0	0	69,6	57,7	11,88	0,56	0,37
27.01.2025	-	2,993	264,84	259,52	258,96	255,36	3,6	24	0	0	70,5	59	11,52	0,56	0,37
28.01.2025	-	2,929	269,6	264,17	263,66	259,9	3,76	24	0	0	70,1	59	11,07	0,57	0,37
29.01.2025	-	3	270,35	264,91	264,45	260,71	3,74	24	0	0	69,8	58,5	11,31	0,56	0,37
30.01.2025	-	2,946	269,28	263,75	263,31	259,5	3,81	24	0	0	70,1	58,9	11,16	0,56	0,37
31.01.2025	-	3,024	265,55	260,16	259,49	255,86	3,63	24	0	0	71,4	59,8	11,61	0,56	0,37
01.02.2025	-	3,225	264,9	259,58	258,55	255,13	3,42	24	0	0	73,4	61	12,43	0,56	0,37
02.02.2025	-	3,441	270,21	264,94	263,33	260,1	3,23	24	0	0	75,9	62,9	13,03	0,56	0,37
03.02.2025	-	3,411	266,67	261,4	259,81	256,6	3,21	24	0	0	76,4	63,3	13,09	0,56	0,37
04.02.2025	-	3,257	267,79	262,35	261,19	257,68	3,51	24	0	0	74,5	62,1	12,42	0,56	0,37
05.02.2025	-	3,264	265,77	260,25	259,22	255,62	3,6	24	0	0	74,5	62	12,56	0,56	0,37
06.02.2025	-	3,184	270,38	264,7	263,99	260,2	3,79	24	0	0	72,8	60,8	12,03	0,56	0,36
07.02.2025	-	3,372	270,01	264,35	263,16	259,52	3,64	24	0	0	75,7	62,9	12,77	0,56	0,37
08.02.2025	-	3,793	266,9	261,44	259,35	256,26	3,09	24	0	0	80,6	66	14,57	0,55	0,37
09.02.2025	-	3,998	264,16	259,04	256,33	253,74	2,59	24	0	0	82,6	67,1	15,54	0,55	0,37
10.02.2025	-	3,969	259,71	254,54	251,84	249,18	2,66	24	0	0	83,8	68,1	15,71	0,54	0,37
11.02.2025	-	3,906	255,44	250,19	247,74	245,01	2,73	24	0	0	83,5	67,8	15,71	0,55	0,37
12.02.2025	-	3,951	257,59	252,42	249,84	247,18	2,66	24	0	0	83,3	67,6	15,76	0,54	0,38
13.02.2025	-	3,842	248,2	243,49	240,85	238,57	2,28	24	0	0	82,6	66,7	15,9	0,54	0,38
14.02.2025	-	3,76	245,18	240,4	238,07	235,64	2,43	24	0	0	81,8	66	15,74	0,54	0,39
15.02.2025	-	3,798	243,33	238,8	236,22	234,09	2,13	24	0	0	81,9	65,8	16,03	0,53	0,38
16.02.2025	-	3,823	239,55	235,12	232,44	230,4	2,04	24	0	0	82,8	66,4	16,39	0,53	0,38
17.02.2025	-	3,706	238,12	233,65	231,25	229,06	2,19	24	0	0	81,5	65,5	15,98	0,54	0,39
18.02.2025	-	3,627	244,32	239,66	237,41	234,99	2,42	24	0	0	80,6	65,3	15,24	0,55	0,38
19.02.2025	-	3,663	247,94	243,24	240,95	238,5	2,45	24	0	0	80,4	65,3	15,16	0,54	0,39
20.02.2025	-	3,762	239,21	234,86	232,05	230,08	1,97	24	0	0	83	66,9	16,16	0,54	0,39
21.02.2025	-	3,672	241,34	236,85	234,39	232,2	2,19	24	0	0	81,3	65,7	15,62	0,54	0,38
22.02.2025	-	3,563	245,99	241,46	239,43	237,06	2,37	24	0	0	77,9	63	14,85	0,53	0,38
23.02.2025	-	3,399	235,99	231,7	229,96	227,69	2,27	24	0	0	76	61,3	14,74	0,54	0,39
Итого:	-	107,7	7981,51	7824,5	7772,13	7680,51	91,62	744	0	-	77,24	63,36	13,89	0,55	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	1034,954	104386,15	95962,5	101883,73	94170,68
23.02.2025	1142,654	112367,66	103787	109655,86	101851,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
