

#74624#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	536,411	446,515	89.896

Подпись исполнителя



#74623#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	2,98	296,27	292,83	289,71	287,98	1,73	24	0	0	70,3	60	10,26	0,55	0,38
25.02.2024	-	3,077	297,7	294,39	291,1	289,54	1,56	24	0	0	70,3	59,8	10,54	0,55	0,38
26.02.2024	-	3,031	303,09	299,7	296,34	294,69	1,65	24	0	0	70,4	60,2	10,2	0,55	0,38
27.02.2024	-	2,932	296,44	293,34	289,98	288,51	1,47	24	0	0	69,7	59,6	10,09	0,54	0,38
28.02.2024	-	2,899	292,32	289,34	285,96	284,63	1,33	24	0	0	69,6	59,5	10,1	0,55	0,39
29.02.2024	-	3,028	297,77	294,75	291,09	289,79	1,3	24	0	0	70,8	60,4	10,37	0,56	0,38
01.03.2024	-	2,943	308,85	305,7	302,01	300,51	1,5	24	0	0	70,3	60,6	9,71	0,55	0,38
02.03.2024	-	2,962	301,08	298,07	294,51	293,14	1,37	24	0	0	69,7	59,7	10,02	0,55	0,38
03.03.2024	-	3,062	299,46	296,63	292,95	291,81	1,14	24	0	0	69,7	59,2	10,43	0,54	0,38
04.03.2024	-	2,968	291,06	288,3	284,57	283,47	1,1	24	0	0	70,5	60,1	10,4	0,54	0,38
05.03.2024	-	3,012	293,26	290,57	286,48	285,53	0,95	24	0	0	71,8	61,3	10,49	0,54	0,38
06.03.2024	-	3,174	295,03	292,33	288,07	287,21	0,86	24	0	0	72,7	61,8	10,99	0,55	0,38
07.03.2024	-	3,338	303,22	300,48	295,46	294,71	0,75	24	0	0	76,1	64,8	11,26	0,54	0,38
08.03.2024	-	3,276	296,54	294,05	289,08	288,51	0,57	24	0	0	75,4	64,2	11,3	0,55	0,39
09.03.2024	-	3,445	298,96	296,41	291,09	290,64	0,45	24	0	0	77,2	65,4	11,81	0,54	0,38
10.03.2024	-	3,454	296,78	294,68	289,25	289,19	0,06	24	0	0	75,8	63,9	11,91	0,55	0,38
11.03.2024	-	3,281	301,14	298,81	293,81	293,39	0,42	24	0	0	74	62,9	11,13	0,55	0,39
12.03.2024	-	3,131	298,68	296,34	291,69	291,14	0,55	24	0	0	72,5	61,8	10,7	0,55	0,39
13.03.2024	-	3,025	299,75	297,42	292,99	292,35	0,64	24	0	0	71	60,7	10,3	0,56	0,38
14.03.2024	-	2,964	307,12	304,58	300,36	299,46	0,9	24	0	0	70,1	60,2	9,85	0,56	0,38
15.03.2024	-	3,024	312,68	310,07	305,76	304,86	0,9	24	0	0	70,2	60,4	9,85	0,56	0,38
16.03.2024	-	2,99	311,62	309,06	304,76	303,84	0,92	24	0	0	70,1	60,3	9,78	0,54	0,38
17.03.2024	-	3,175	292,54	290,37	285,7	285,34	0,36	24	0	0	72,4	61,3	11,09	0,55	0,38
18.03.2024	-	3,333	303,84	301,49	296,21	295,85	0,36	24	0	0	75,2	64	11,22	0,55	0,38
19.03.2024	-	3,284	303,24	300,77	295,71	295,17	0,54	24	0	0	74,9	63,8	11,07	0,55	0,38
20.03.2024	-	3,181	306,83	304,33	299,5	298,85	0,65	24	0	0	73,3	62,7	10,59	0,55	0,38
21.03.2024	-	3,013	300,32	297,8	293,63	292,8	0,83	24	0	0	70,4	60,2	10,24	0,55	0,39
22.03.2024	-	2,969	301,3	298,67	294,6	293,67	0,93	24	0	0	70,4	60,3	10,04	0,55	0,39
23.03.2024	-	2,945	300,46	297,88	293,91	292,99	0,92	24	0	0	69,6	59,6	9,98	0,55	0,39
Итого:	-	89,896	8707,35	8629,16	8506,28	8479,57	26,71	696	0	-	71,88	61,33	10,54	0,55	0,38

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	446,515	41789,08	41544,95	40726,49	40740,56
23.03.2024	536,411	50496,43	50174,11	49232,77	49220,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения