

#120331#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Бесселя 2, Калининград
Абонентский номер 4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1226,984	1142,654	84.33

Подпись исполнителя



#120330#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0 ~~1882~~
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	3,23	238,96	234,57	233,06	230,58	2,48	24	0	0	74,6	60,7	13,85	0,53	0,39
25.02.2025	-	3,021	229,2	224,94	223,86	221,33	2,53	24	0	0	72,2	58,8	13,47	0,54	0,39
26.02.2025	-	3,082	239,22	234,75	233,63	230,96	2,67	24	0	0	72,2	59,1	13,16	0,54	0,39
27.02.2025	-	2,935	238,42	233,91	233,1	230,29	2,81	24	0	0	70,4	57,9	12,57	0,53	0,39
28.02.2025	-	2,952	232,22	227,81	226,94	224,24	2,7	24	0	0	71,1	58,1	12,98	0,54	0,39
01.03.2025	-	3,195	238,5	233,91	232,79	230,04	2,75	24	0	0	73,5	59,8	13,71	0,54	0,39
02.03.2025	-	3,244	242,82	238,21	237,02	234,27	2,75	24	0	0	73,3	59,6	13,65	0,54	0,39
03.03.2025	-	3,046	237,74	233,03	232,33	229,38	2,95	24	0	0	71,2	58,2	13,07	0,54	0,38
04.03.2025	-	2,994	238,29	233,3	232,92	229,63	3,29	24	0	0	70,9	58,1	12,84	0,54	0,39
05.03.2025	-	2,943	240,55	235,35	235,22	231,7	3,52	24	0	0	70,3	57,8	12,48	0,54	0,38
06.03.2025	-	2,954	244,28	239,23	238,84	235,47	3,37	24	0	0	70,5	58,2	12,35	0,54	0,39
07.03.2025	-	2,855	242,32	237,54	236,94	233,81	3,13	24	0	0	70,3	58,2	12,04	0,54	0,39
08.03.2025	-	2,867	243,35	238,48	237,97	234,73	3,24	24	0	0	70,2	58,1	12,02	0,54	0,38
09.03.2025	-	2,9	241,89	237,13	236,56	233,46	3,1	24	0	0	70	57,7	12,23	0,55	0,38
10.03.2025	-	2,83	250,98	245,94	245,4	241,94	3,46	24	0	0	70,4	58,9	11,5	0,54	0,38
11.03.2025	-	2,827	248,32	243,3	242,76	239,39	3,37	24	0	0	70,6	59	11,61	0,56	0,38
12.03.2025	-	3,028	261,24	255,92	255,3	251,75	3,55	24	0	0	71,3	59,4	11,84	0,54	0,38
13.03.2025	-	3,056	247,9	242,57	242,01	238,51	3,5	24	0	0	73,1	60,5	12,59	0,54	0,39
14.03.2025	-	3,125	238,81	233,84	232,85	229,75	3,1	24	0	0	75	61,6	13,39	0,54	0,38
15.03.2025	-	3,208	238,36	233,69	232,36	229,6	2,76	24	0	0	75,4	61,6	13,78	0,54	0,38
16.03.2025	-	3,32	239,12	234,36	233,04	230,26	2,78	24	0	0	75,8	61,5	14,21	0,53	0,38
17.03.2025	-	3,246	234,56	229,47	228,54	225,42	3,12	24	0	0	76,3	62,1	14,17	0,53	0,38
18.03.2025	-	3,159	239,65	234,64	233,77	230,62	3,15	24	0	0	74,5	61	13,48	0,53	0,38
19.03.2025	-	3,045	236,45	231,76	230,92	227,99	2,93	24	0	0	72,4	59,2	13,16	0,53	0,39
20.03.2025	-	2,861	235,54	230,98	230,19	227,29	2,9	24	0	0	71,2	58,8	12,39	0,54	0,39
21.03.2025	-	2,609	237,68	232,61	232,51	228,92	3,59	24	0	0	69,8	58,6	11,2	0,54	0,39
22.03.2025	-	2,963	241,04	235,85	235,66	232,13	3,53	24	0	0	70,7	58,2	12,54	0,54	0,39
23.03.2025	-	2,835	240,21	234,7	234,95	231,07	3,88	24	0	0	69,8	57,8	12,05	0,54	0,39
Итого:	-	84,33	6737,62	6601,79	6581,44	6494,53	86,91	672	0	-	72,04	59,23	12,8	0,54	0,39

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	1142,654	112367,66	103787	109655,86	101851,19
23.03.2025	1226,984	119105,28	110388,79	116237,3	108345,72

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____