

#78695#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Бесселя 2, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	609,031	536,411	72.62

Подпись исполнителя



#78694#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205755  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.04.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	3,043	296,83	294,35	290,26	289,5	0,76	24	0	0	70,2	59,8	10,46	0,55	0,39
25.03.2024	3,9	2,996	301,62	298,98	294,96	293,98	0,98	24	0	0	70,2	60	10,13	0,56	0,39
26.03.2024	5,5	2,955	308,11	305,21	301,31	300,06	1,25	24	0	0	70,1	60,4	9,77	0,55	0,38
27.03.2024	9,1	2,889	307,83	304,87	301,07	299,75	1,32	24	0	0	69,9	60,4	9,55	0,56	0,38
28.03.2024	11,8	2,956	316,55	313,49	309,53	308,19	1,34	24	0	0	70,2	60,7	9,51	0,56	0,38
29.03.2024	10,7	2,88	316,43	313,35	309,54	308,09	1,45	24	0	0	69,6	60,4	9,26	0,58	0,37
30.03.2024	13,4	2,835	319,35	316,05	312,38	310,65	1,73	24	0	0	69,8	60,8	9,03	0,57	0,37
31.03.2024	16,7	2,75	314,38	310,96	307,49	305,61	1,88	24	0	0	69,9	61	8,91	0,57	0,37
01.04.2024	-	2,609	311,92	308,65	305,16	303,36	1,8	24	0	0	69,4	60,9	8,51	0,56	0,37
02.04.2024	-	2,622	301,22	298,2	294,67	293,11	1,56	24	0	0	69,6	60,7	8,85	0,55	0,38
03.04.2024	-	2,949	295,07	292,26	287,97	286,91	1,06	24	0	0	73,5	63,3	10,21	0,56	0,38
04.04.2024	-	2,893	299,47	296,5	292,27	290,98	1,29	24	0	0	73,4	63,6	9,86	0,57	0,37
05.04.2024	-	2,726	307,89	304,69	301,06	299,47	1,59	24	0	0	70,2	61,1	9,02	0,56	0,37
06.04.2024	-	2,749	307,03	303,9	300,28	298,68	1,6	24	0	0	70,1	60,9	9,12	0,56	0,37
07.04.2024	-	2,827	307,7	304,67	300,89	299,44	1,45	24	0	0	70,3	60,9	9,36	0,57	0,37
08.04.2024	-	2,677	311,74	308,47	304,95	303,18	1,77	24	0	0	69,7	61	8,74	0,55	0,36
09.04.2024	-	2,598	307,56	304,26	300,96	299,1	1,86	24	0	0	69,2	60,6	8,59	0,37	0,29
10.04.2024	-	1,356	201,87	199,34	197,51	195,74	1,77	24	0	0	69,4	62,6	6,85	0,34	0,27
11.04.2024	-	0,731	196,61	193,69	192,29	189,8	2,49	24	0	0	69,9	66,1	3,79	0,36	0,28
12.04.2024	-	0,779	215,68	212,58	210,67	208,06	2,61	24	0	0	72	68,4	3,67	0,37	0,28
13.04.2024	-	0,814	217,54	214,44	211,95	209,38	2,57	24	0	0	76,2	72,4	3,81	0,36	0,28
14.04.2024	-	0,852	209,1	206,28	203,93	201,67	2,26	24	0	0	74,4	70,3	4,17	0,35	0,28
15.04.2024	-	0,828	198,05	196,06	193,49	192	1,49	24	0	1	71,6	67,4	4,26	0,34	0,28
16.04.2024	-	0,778	188,6	186	184,49	182,34	2,15	24	0	0	69,8	65,6	4,21	0,42	0,4
17.04.2024	-	0,744	127,7	126,45	124,85	124,06	0,79	24	0	1	70,4	64,4	5,97	0,44	0,39
18.04.2024	-	1,662	93,66	93,26	91,69	92,12	-0,43	24	0	1	68,3	50,2	18,12	0,54	0,34
19.04.2024	-	3,188	150,2	150,54	146,71	148,74	-2,03	24	0	0	71,7	50	21,71	0,55	0,35
20.04.2024	-	3,298	151,31	151,35	147,82	149,59	-1,77	24	0	0	72	49,8	22,28	0,55	0,35
21.04.2024	-	3,235	150,41	149,92	146,98	148,19	-1,21	24	0	0	71,5	49,5	21,99	0,53	0,35
22.04.2024	-	3,2	145,77	145,75	142,42	144,06	-1,64	24	0	0	72	49,6	22,45	0,55	0,35
23.04.2024	-	3,201	149,55	149,43	146,03	147,61	-1,58	24	0	0	72,8	50,9	21,91	0,55	0,36
Итого:	8,1	72,62	7626,75	7553,95	7455,58	7423,42	32,16	744	0	-	70,88	60,44	10,45	0,5	0,35

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	536,411	50496,43	50174,11	49232,77	49220,13
23.04.2024	609,031	58123,18	57728,06	56688,35	56643,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения