

#130321#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1324,044	1300,254	23.79

Подпись исполнителя



#130320#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,707	101,69	0	99,49	0	99,49	24	0	1	69,4	62,3	7,15	0,48	0,46
25.04.2025	-	0,726	92,63	0	90,61	0	90,61	24	0	1	69,2	61	8,22	0,48	0,47
26.04.2025	-	0,739	86,36	0	84,49	0	84,49	24	0	1	68,9	60,2	8,79	0,48	0,47
27.04.2025	-	0,798	85,3	0	83,43	0	83,43	24	0	1	69,5	59,8	9,71	0,48	0,47
28.04.2025	-	0,764	86,6	0	84,74	0	84,74	24	0	1	69,2	60,2	9,04	0,47	0,46
29.04.2025	-	0,775	87,73	0	85,75	0	85,75	24	0	1	70,6	61,1	9,49	0,48	0,46
30.04.2025	-	0,773	96,81	0	94,58	0	94,58	24	0	1	71,6	63,4	8,2	0,48	0,46
01.05.2025	-	0,814	96,07	0	93,85	0	93,85	24	0	1	71,2	62,5	8,75	0,48	0,47
02.05.2025	-	0,776	98,97	0	96,72	0	96,72	24	0	1	71,7	63,6	8,07	0,46	0,44
03.05.2025	-	0,745	88,05	0	86,07	0	86,07	24	0	1	70,1	59,9	10,23	0,48	0,46
04.05.2025	-	0,869	97,07	0	94,8	0	94,8	24	0	1	71,9	62,4	9,43	0,48	0,46
05.05.2025	-	0,798	94,14	0	91,99	0	91,99	24	0	1	71,6	62,9	8,77	0,48	0,46
06.05.2025	-	0,829	101,35	0	99,06	0	99,06	24	0	1	71,5	63,2	8,36	0,45	0,43
07.05.2025	-	0,787	99,23	0	96,97	0	96,97	24	0	1	71,4	60,9	10,45	0,5	0,47
08.05.2025	-	0,833	111,91	0	109,36	0	109,36	24	0	1	71,6	63,9	7,69	0,5	0,47
09.05.2025	-	0,85	114,54	0	111,85	0	111,85	24	0	1	71,9	64,3	7,6	0,5	0,47
10.05.2025	-	0,815	113,34	0	110,72	0	110,72	24	0	1	71,8	64,4	7,41	0,49	0,47
11.05.2025	-	0,881	110,82	0	108,25	0	108,25	24	0	1	71,6	63,3	8,26	0,49	0,47
12.05.2025	-	0,805	110,55	0	108	0	108	24	0	1	71,6	64,1	7,48	0,5	0,47
13.05.2025	-	0,835	111,56	0	108,98	0	108,98	24	0	1	71,8	64,1	7,72	0,44	0,43
14.05.2025	-	0,643	63,99	0	62,6	0	62,6	24	0	1	70,4	53,2	17,19	0,49	0,47
15.05.2025	-	0,827	99,36	0	97,14	0	97,14	24	0	1	71	62,4	8,56	0,3	0,29
16.05.2025	-	0,548	52	0	50,85	0	50,85	24	0	1	69,9	48,6	21,37	0,5	0,48
17.05.2025	-	0,868	105,91	0	103,49	0	103,49	24	0	1	71,4	63	8,44	0,5	0,48
18.05.2025	-	0,91	108,69	0	106,19	0	106,19	24	0	1	71,6	63	8,63	0,5	0,47
19.05.2025	-	0,868	111,96	0	109,42	0	109,42	24	0	1	71,8	63,8	7,98	0,5	0,47
20.05.2025	-	0,824	115,29	0	112,61	0	112,61	24	0	1	72	64,7	7,34	0,5	0,47
21.05.2025	-	0,815	117,39	0	114,69	0	114,69	24	0	1	71,8	64,6	7,17	0,5	0,47
22.05.2025	-	0,798	117,2	0	114,5	0	114,5	24	0	1	71,8	64,8	6,96	0,5	0,47
23.05.2025	-	0,77	119,22	0	116,51	0	116,51	24	0	1	71,5	64,9	6,61	0,5	0,47
Итого:	-	23,79	2995,73	0	2927,71	0	2927,71	720	0	-	71,04	62,02	9,04	0,48	0,46

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	1300,254	126238,01	117355,11	123209,87	115195,23
23.05.2025	1324,044	129233,74	117355,11	126137,58	115195,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения