

#85820#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	668,509	648,62	19.889

Подпись исполнителя _____



#85819#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0,641	125,88	123,99	123,09	121,59	1,5	24	0	0	70,4	65,1	5,22	0,5	0,48
25.05.2024	-	0,663	123,63	121,79	120,89	119,47	1,42	24	0	0	70,1	64,6	5,52	0,5	0,48
26.05.2024	-	0,692	123,34	121,42	120,6	119,11	1,49	24	0	0	70,2	64,4	5,75	0,5	0,48
27.05.2024	-	0,648	123,37	121,3	120,68	118,98	1,7	24	0	0	70,1	64,8	5,35	0,5	0,48
28.05.2024	-	0,651	124,46	122,27	121,7	119,89	1,81	24	0	0	70,5	65,1	5,35	0,5	0,48
29.05.2024	-	0,619	123,97	121,69	121,21	119,32	1,89	24	0	0	70,2	65,1	5,11	0,5	0,48
30.05.2024	-	0,61	124,35	121,97	121,63	119,63	2	24	0	0	70	65	5	0,5	0,48
31.05.2024	-	0,623	118,78	116,53	116,14	114,28	1,86	24	0	0	70,4	65	5,36	0,5	0,47
01.06.2024	-	0,61	121,7	119,52	118,99	117,18	1,81	24	0	0	70,7	65,5	5,15	0,49	0,47
02.06.2024	-	0,66	112,78	110,88	110,29	108,8	1,49	24	0	0	69,9	64	5,98	0,5	0,48
03.06.2024	-	0,629	117,43	115,18	114,81	112,95	1,86	24	0	0	70,5	65,1	5,46	0,5	0,48
04.06.2024	-	0,624	121,89	119,45	119,17	117,12	2,05	24	0	0	71	65,8	5,22	0,5	0,48
05.06.2024	-	0,594	118,01	115,72	115,43	113,52	1,91	24	0	0	69,9	64,8	5,15	0,5	0,48
06.06.2024	-	0,621	117,61	115,31	115,01	113,11	1,9	24	0	0	70,2	64,8	5,41	0,49	0,47
07.06.2024	-	0,633	112,09	109,97	109,67	107,96	1,71	24	0	0	69,3	63,5	5,79	0,5	0,47
08.06.2024	-	0,665	116,62	114,32	114,05	112,18	1,87	24	0	0	69,9	64,1	5,82	0,5	0,48
09.06.2024	-	0,689	118,42	116,09	115,77	113,86	1,91	24	0	0	70,7	64,8	5,95	0,5	0,47
10.06.2024	-	0,641	115,7	113,46	113,15	111,31	1,84	24	0	0	70,1	64,4	5,68	0,5	0,48
11.06.2024	-	0,605	118,23	115,84	115,6	113,64	1,96	24	0	0	70,4	65,2	5,22	0,49	0,47
12.06.2024	-	0,66	113,76	111,64	111,29	109,53	1,76	24	0	0	69,9	64	5,91	0,5	0,48
13.06.2024	-	0,654	114,5	112,38	112,01	110,26	1,75	24	0	0	69,8	64	5,83	0,5	0,48
14.06.2024	-	0,667	115,98	113,81	113,4	111,72	1,68	24	0	0	70,1	64,2	5,85	0,5	0,48
15.06.2024	-	0,67	117,03	114,89	114,43	112,72	1,71	24	0	0	70,2	64,3	5,85	0,5	0,48
16.06.2024	-	0,683	117,25	115,06	114,64	112,87	1,77	24	0	0	70,3	64,4	5,94	0,49	0,47
17.06.2024	-	0,616	112,53	110,41	110,05	108,34	1,71	24	0	0	69,9	64,3	5,61	0,5	0,48
18.06.2024	-	0,639	118,57	116,22	115,93	114	1,93	24	0	0	70,4	64,8	5,52	0,5	0,48
19.06.2024	-	0,644	119,32	117,01	116,64	114,74	1,9	24	0	0	70,7	65,1	5,52	0,5	0,48
20.06.2024	-	0,636	118,29	116,09	115,68	113,86	1,82	24	0	0	70,3	64,8	5,51	0,5	0,48
21.06.2024	-	0,574	120,03	117,82	117,4	115,56	1,84	24	0	0	69,9	65	4,88	0,5	0,48
22.06.2024	-	0,621	118,88	116,97	116,26	114,76	1,5	24	0	0	69,4	64	5,34	0,51	0,48
23.06.2024	-	0,707	121,4	119,55	118,7	117,28	1,42	24	0	0	70,3	64,4	5,96	0,5	0,48
Итого:	-	19,889	3685,8	3618,55	3604,31	3549,54	54,77	744	0	-	70,18	64,66	5,52	0,5	0,48

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	648,62	61642,46	61221,65	60128,78	60075,99
23.06.2024	668,509	65328,26	64840,2	63733,09	63625,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения