

#133149#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1346,856	1324,044	22.812

Подпись исполнителя



#133148#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205755
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,791	120,18	0	117,38	0	117,38	24	0	1	71,8	65,1	6,74	0,5	0,47
25.05.2025	-	0,834	117,26	0	114,59	0	114,59	24	0	1	72,1	64,7	7,39	0,5	0,47
26.05.2025	-	0,787	118,1	0	115,34	0	115,34	24	0	1	72,1	65,2	6,83	0,5	0,47
27.05.2025	-	0,758	123,76	0	120,88	0	120,88	24	0	1	72	65,7	6,32	0,5	0,47
28.05.2025	-	0,73	123,71	0	120,84	0	120,84	24	0	1	71,9	65,9	6,05	0,5	0,47
29.05.2025	-	0,743	120,38	0	117,6	0	117,6	24	0	1	72	65,6	6,43	0,5	0,47
30.05.2025	-	0,754	112,83	0	110,2	0	110,2	24	0	1	72,1	65,2	6,88	0,5	0,47
31.05.2025	-	0,708	112,54	0	109,94	0	109,94	24	0	1	71,9	65,4	6,52	0,5	0,47
01.06.2025	-	0,787	111,3	0	108,7	0	108,7	24	0	1	72	64,8	7,28	0,5	0,47
02.06.2025	-	0,708	113,09	0	110,47	0	110,47	24	0	1	71,8	65,4	6,44	0,5	0,47
03.06.2025	-	0,714	115,63	0	112,97	0	112,97	24	0	1	71,9	65,6	6,35	0,5	0,48
04.06.2025	-	0,709	116,71	0	114	0	114	24	0	1	71,9	65,6	6,27	0,5	0,48
05.06.2025	-	0,731	118,2	0	115,46	0	115,46	24	0	1	71,8	65,4	6,38	0,5	0,47
06.06.2025	-	0,719	117,44	0	114,74	0	114,74	24	0	1	71,7	65,4	6,29	0,5	0,48
07.06.2025	-	0,73	118,2	0	115,47	0	115,47	24	0	1	71,9	65,5	6,36	0,5	0,47
08.06.2025	-	0,727	117,15	0	114,44	0	114,44	24	0	1	71,7	65,3	6,47	0,5	0,47
09.06.2025	-	0,716	116,81	0	114,13	0	114,13	24	0	1	71,7	65,4	6,29	0,5	0,48
10.06.2025	-	0,721	116,22	0	113,58	0	113,58	24	0	1	71,5	65	6,42	0,5	0,48
11.06.2025	-	0,7	115,7	0	113,03	0	113,03	24	0	1	71,9	65,6	6,22	0,5	0,47
12.06.2025	-	0,732	115,03	0	112,36	0	112,36	24	0	1	71,9	65,4	6,57	0,5	0,47
13.06.2025	-	0,73	115,28	0	112,61	0	112,61	24	0	1	72	65,5	6,53	0,5	0,47
14.06.2025	-	0,743	115,85	0	113,14	0	113,14	24	0	1	71,5	64,8	6,63	0,5	0,47
15.06.2025	-	0,826	118,64	0	115,94	0	115,94	24	0	1	72	64,8	7,14	0,49	0,46
16.06.2025	-	0,717	106,38	0	103,95	0	103,95	24	0	1	71,9	63,5	8,38	0,5	0,47
17.06.2025	-	0,705	119,44	0	116,69	0	116,69	24	0	1	71,9	65,8	6,07	0,35	0,33
18.06.2025	-	0,527	69,67	0	68,12	0	68,12	24	0	1	70,3	53,8	16,54	0,48	0,46
19.06.2025	-	0,713	108,72	0	106,25	0	106,25	24	0	1	71	63,8	7,2	0,49	0,46
20.06.2025	-	0,75	125,66	0	122,72	0	122,72	24	0	1	72,2	66	6,17	0,49	0,46
21.06.2025	-	0,74	124,11	0	121,21	0	121,21	24	0	1	72	65,9	6,12	0,49	0,46
22.06.2025	-	0,809	123,28	0	120,41	0	120,41	24	0	1	71,9	65,1	6,83	0,5	0,46
23.06.2025	-	0,753	127,42	0	124,45	0	124,45	24	0	1	72	66	6,05	0,49	0,46
Итого:	-	22,812	3594,69	0	3511,61	0	3511,61	744	0	-	71,82	64,91	6,91	0,49	0,46

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	1324,044	129233,74	117355,11	126137,58	115195,23
23.06.2025	1346,856	132828,43	117355,11	129649,19	115195,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения