

#90139#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	682,313	668,509	13.804

Подпись исполнителя _____



#90138#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	0,648	117,58	115,83	114,97	113,64	1,33	24	0	0	70,2	64,5	5,63	0,49	0,48
25.06.2024	-	0,615	112,22	110,47	109,77	108,4	1,37	24	0	0	69,6	64	5,6	0,24	0,25
26.06.2024	-	0,142	23,1	23,5	22,79	23,23	-0,44	24	0	1	55,6	49,1	6,58	0,1	0,11
27.06.2024	-	0	3,31	0,09	3,31	0,09	3,22	24	0	1	23	22,6	0,45	0,1	0,1
28.06.2024	-	0	4,22	0,16	4,22	0,16	4,06	24	0	1	23	23,3	-0,25	0,1	0,1
29.06.2024	-	0	3,42	1,3	3,42	1,3	2,12	24	0	1	23,2	22,2	1,06	0,1	0,1
30.06.2024	-	0	0	12,44	0	12,44	-12,44	24	0	1	22,7	21,4	1,31	0,1	0,1
01.07.2024	-	0	0,01	12,58	0,01	12,58	-12,57	24	0	1	22,2	21,1	1,12	0,1	0,1
02.07.2024	-	0	0	19,14	0	19,14	-19,14	24	0	1	21,7	20,8	0,9	0,26	0,27
03.07.2024	-	0	2,06	11,25	2,06	11,25	-9,19	24	0	1	20,8	20,5	0,25	0,37	0,38
04.07.2024	-	0	3,71	0,33	3,71	0,33	3,38	24	0	1	20,8	23,8	-2,98	0,45	0,45
05.07.2024	-	0,256	50,25	49,8	49,46	49,13	0,33	24	0	1	56,3	52,2	4,1	0,51	0,48
06.07.2024	-	0,631	129,02	130,6	126,2	128,07	-1,87	24	0	0	69,8	64,8	4,98	0,52	0,48
07.07.2024	-	0,646	132,77	134,09	129,79	131,44	-1,65	24	0	0	70,6	65,7	4,97	0,5	0,48
08.07.2024	-	0,611	114,61	116,4	112,1	114,21	-2,11	24	0	0	69,9	64,4	5,47	0,49	0,48
09.07.2024	-	0,611	98,63	100,82	96,47	98,96	-2,49	24	0	0	69,4	63,1	6,35	0,49	0,48
10.07.2024	-	0,661	95,17	97,51	93,08	95,75	-2,67	24	0	0	69,8	62,7	7,09	0,49	0,48
11.07.2024	-	0,667	92,76	95,24	90,73	93,56	-2,83	24	0	0	69,7	62,4	7,36	0,49	0,48
12.07.2024	-	0,628	91,43	93,85	89,47	92,19	-2,72	24	0	0	69,3	62,3	7,02	0,49	0,48
13.07.2024	-	0,719	91,93	94,47	89,92	92,83	-2,91	24	0	0	69,8	61,8	8,02	0,48	0,47
14.07.2024	-	0,694	88,64	91,2	86,67	89,62	-2,95	24	0	1	69,8	61,8	8,01	0,49	0,48
15.07.2024	-	0,693	94,61	97,15	92,53	95,4	-2,87	24	0	1	69,9	62,4	7,49	0,5	0,48
16.07.2024	-	0,684	98,58	101,15	96,43	99,34	-2,91	24	0	0	69,5	62,4	7,1	0,5	0,48
17.07.2024	-	0,712	105,13	108,73	102,73	106,65	-3,92	24	0	1	71,8	64,8	6,93	0,51	0,49
18.07.2024	-	0,709	104,55	108,46	102,14	106,38	-4,24	24	0	1	72,1	65,2	6,96	0,5	0,48
19.07.2024	-	0,716	102,45	106,31	100,09	104,27	-4,18	24	0	1	72	64,9	7,12	0,5	0,49
20.07.2024	-	0,729	102,74	106,65	100,38	104,61	-4,23	24	0	1	72,3	65	7,28	0,49	0,48
21.07.2024	-	0,695	92,98	96,82	90,87	95,04	-4,17	24	0	1	71,5	63,8	7,68	0,48	0,47
22.07.2024	-	0,665	87,81	90,84	85,85	89,21	-3,36	24	0	1	70	62,2	7,77	0,49	0,48
23.07.2024	-	0,672	90,61	93,48	88,61	91,78	-3,17	24	0	1	70,3	62,7	7,58	0,49	0,48
Итого:	-	13,804	2134,3	2220,66	2087,78	2181	-93,22	720	0	-	56,55	51,6	4,96	0,39	0,39

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2024	668,509	65328,26	64840,2	63733,09	63625,53
23.07.2024	682,313	67462,56	67060,86	65820,87	65806,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения