

#28053#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Бесселя 2, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	872,668	860,291	12.377 <i>+ доллар</i>

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#28052#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205755  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.08.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,749	0,098	190,42	188,3	186,13	184,45	1,68	24	0	0	70,8	67,3	3,49	0,51	0,46
25.07.2023	-	0,688	0,109	194,17	191,98	189,8	187,96	1,84	24	0	0	70,9	67,8	3,06	0,5	0,46
26.07.2023	-	0,669	0,093	181,38	179,37	177,44	175,81	1,63	24	0	0	69,3	66,1	3,24	0,51	0,46
27.07.2023	-	0,723	0,094	190,03	188,06	185,81	184,2	1,61	24	0	0	70,6	67,2	3,38	0,51	0,46
28.07.2023	-	0,671	0,08	189,13	187,4	184,89	183,51	1,38	24	0	0	70,7	67,6	3,16	0,51	0,46
29.07.2023	-	0,691	0,078	192,77	191,24	188,46	187,29	1,17	24	0	0	70,7	67,4	3,3	0,51	0,46
30.07.2023	-	0,512	-0,034	191,75	192,37	187,42	188,34	-0,92	24	0	0	70,9	67,9	3,01	0,51	0,46
31.07.2023	-	0,559	-0,027	184,62	185,02	180,48	181,24	-0,76	24	0	0	70,7	67,3	3,33	0,51	0,46
01.08.2023	-	0,545	-0,044	183,1	183,93	178,9	180,06	-1,16	24	0	0	71,4	68	3,4	0,5	0,46
02.08.2023	-	0,479	-0,066	163,94	165,16	160,31	161,84	-1,53	24	0	0	70,4	66,8	3,52	0,52	0,45
03.08.2023	-	0,337	-0,065	106,11	116,68	103,76	105,2	-1,44	16	8	1	70,4	66,4	4	0,52	0,45
04.08.2023	-	0,268	-0,112	103,44	114,01	101,15	103,37	-2,22	16	8	1	70,3	66,4	3,89	0,5	0,47
05.08.2023	-	0,298	-0,277	152,78	157,73	149,34	154,56	-5,22	24	0	1	70,6	66,6	4	0,49	0,47
06.08.2023	-	0,355	-0,231	146,49	150,66	143,26	147,7	-4,44	24	0	1	70	65,8	4,22	0,48	0,47
07.08.2023	-	0,376	-0,176	135,3	138,59	132,39	135,95	-3,56	24	0	1	69,1	64,7	4,34	0,48	0,47
08.08.2023	-	0,192	-0,352	122,72	129,21	119,99	126,68	-6,69	24	0	1	70,2	65,5	4,69	0,49	0,47
09.08.2023	-	0,309	-0,216	128,79	132,75	125,89	130,1	-4,21	24	0	1	70,7	66,4	4,37	0,48	0,47
10.08.2023	-	0,356	-0,186	127,2	130,59	124,37	128,01	-3,64	24	0	1	70,4	65,9	4,52	0,48	0,47
11.08.2023	-	0,385	-0,152	126,32	129,18	123,53	126,66	-3,13	24	0	0	70	65,4	4,54	0,48	0,47
12.08.2023	-	0,389	-0,151	127,76	130,61	124,95	128,06	-3,11	24	0	0	69,7	65,2	4,49	0,49	0,47
13.08.2023	-	0,377	-0,182	128,15	131,47	125,3	128,91	-3,61	24	0	0	70,2	65,6	4,61	0,49	0,47
14.08.2023	-	0,304	-0,209	129,68	133,53	126,8	130,89	-4,09	24	0	1	70,5	66,3	4,25	0,49	0,47
15.08.2023	-	0,289	-0,212	143,55	147,43	140,36	144,46	-4,1	24	0	1	70,3	66,6	3,73	0,5	0,46
16.08.2023	-	0,208	-0,264	164,05	168,74	160,29	165,14	-4,85	24	0	1	71,6	68,5	3,07	0,5	0,46
17.08.2023	-	0,244	-0,254	160,48	164,98	156,84	161,58	-4,74	24	0	1	71	67,7	3,31	0,5	0,46
18.08.2023	-	0,237	-0,271	159,78	164,6	156,17	161,19	-5,02	24	0	1	71	67,6	3,39	0,5	0,46
19.08.2023	-	0,271	-0,241	158,34	162,66	154,8	159,36	-4,56	24	0	0	70,5	67,1	3,45	0,5	0,46
20.08.2023	-	0,245	-0,251	161,73	166,19	158,05	162,72	-4,67	24	0	0	71,2	68	3,28	0,5	0,46
21.08.2023	-	0,193	-0,267	164,03	168,71	160,29	165,16	-4,87	24	0	0	71,3	68,3	2,99	0,49	0,46
22.08.2023	-	0,245	-0,243	156,72	161,09	153,2	157,77	-4,57	24	0	1	70,8	67,5	3,33	0,49	0,46
23.08.2023	-	0,213	-0,286	158,18	163,25	154,58	159,85	-5,27	24	0	1	71,3	68	3,38	0,5	0,46
Итого:	-	12,377	-4,217	4822,91	4915,49	4714,95	4798,02	-83,07	728	16	-	70,56	66,87	3,7	0,5	0,46

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

728 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2023	860,291	61634,41	61742,16	58605,06	59211,5
23.08.2023	872,668	66457,32	66657,65	63320,01	64009,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения