

#92404#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	700,091	682,313	17,778

Подпись исполнителя



#92403#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,684	96,91	100,68	94,67	98,78	-4,11	24	0	1	71,7	64,4	7,22	0,49	0,48
25.07.2024	-	0,698	94,22	98,22	92,14	96,45	-4,31	24	0	1	70,4	62,8	7,61	0,49	0,48
26.07.2024	-	0,688	93,15	97,18	91,1	95,47	-4,37	24	0	1	69,8	62,2	7,54	0,5	0,48
27.07.2024	-	0,686	96,12	99,99	94,03	98,19	-4,16	24	0	1	70,2	62,9	7,3	0,49	0,48
28.07.2024	-	0,728	92,15	96,19	90,13	94,51	-4,38	24	0	1	69,9	61,8	8,09	0,5	0,48
29.07.2024	-	0,704	91,11	95,07	89,13	93,39	-4,26	24	0	1	69,9	62	7,89	0,5	0,48
30.07.2024	-	0,736	91,16	95,17	89,17	93,52	-4,35	24	0	1	70	61,7	8,26	0,5	0,48
31.07.2024	-	0,606	83,06	89,69	81,24	85,17	-3,93	22	2	1	69,8	62,4	7,43	0,5	0,49
01.08.2024	-	0,518	87,79	95,55	85,87	89,8	-3,93	23	1	1	70	64	6,03	0,49	0,48
02.08.2024	-	0,543	91,09	94,96	89,07	93,18	-4,11	24	0	1	69,9	63,8	6,08	0,49	0,47
03.08.2024	-	0,588	101,67	104,8	99,46	102,86	-3,4	24	0	1	69,8	63,8	5,9	0,49	0,47
04.08.2024	-	0,631	107,18	110,09	104,83	108,01	-3,18	24	0	0	70	64	6,01	0,5	0,47
05.08.2024	-	0,232	46,4	47,14	45,41	46,25	-0,84	24	0	1	69,2	64,8	4,47	0,49	0,48
06.08.2024	-	0,334	39,51	39,25	38,68	38,62	0,06	24	0	1	68,1	59,4	8,66	0,49	0,48
07.08.2024	-	0,559	87,56	86,19	85,64	84,6	1,04	24	0	0	69,6	63,1	6,51	0,49	0,48
08.08.2024	-	0,607	87,4	85,98	85,47	84,48	0,99	24	0	0	69,7	62,6	7,09	0,49	0,48
09.08.2024	-	0,527	86,99	85,54	85,07	84,01	1,06	24	0	0	69,7	63,5	6,19	0,49	0,48
10.08.2024	-	0,544	85,72	84,35	83,88	82,83	1,05	24	0	0	69,5	63,1	6,44	0,49	0,48
11.08.2024	-	0,581	84,29	83,06	82,45	81,58	0,87	24	0	0	69,5	62,4	7,02	0,49	0,48
12.08.2024	-	0,569	85,99	84,72	84,09	83,19	0,9	24	0	0	69,9	63,1	6,79	0,49	0,48
13.08.2024	-	0,54	87,05	85,64	85,14	84,05	1,09	24	0	0	69,8	63,5	6,35	0,49	0,48
14.08.2024	-	0,555	85,53	84,26	83,64	82,72	0,92	24	0	0	69,8	63,2	6,64	0,49	0,48
15.08.2024	-	0,539	87,44	86,23	85,52	84,61	0,91	24	0	0	70,2	63,9	6,27	0,49	0,48
16.08.2024	-	0,549	87,16	85,9	85,2	84,31	0,89	24	0	0	70,1	63,7	6,44	0,49	0,48
17.08.2024	-	0,505	87,8	86,48	85,88	84,89	0,99	24	0	0	69,9	64	5,86	0,49	0,48
18.08.2024	-	0,608	87,01	85,91	85,07	84,37	0,7	24	0	0	70	62,8	7,17	0,49	0,48
19.08.2024	-	0,534	87,56	86,45	85,63	84,85	0,78	24	0	0	70,1	63,8	6,24	0,49	0,48
20.08.2024	-	0,534	86,82	85,65	84,88	84,07	0,81	24	0	0	69,9	63,6	6,29	0,49	0,48
21.08.2024	-	0,516	86,23	85,05	84,33	83,48	0,85	24	0	0	69,9	63,8	6,14	0,49	0,48
22.08.2024	-	0,531	93,2	92,01	91,16	90,29	0,87	24	0	0	70	64,2	5,81	0,5	0,48
23.08.2024	-	0,604	113,13	111,54	110,6	109,41	1,19	24	0	0	70,7	65,2	5,46	0,5	0,48
Итого:	-	17,778	2718,4	2748,94	2658,58	2691,94	-33,36	741	3	-	69,9	63,21	6,68	0,49	0,48

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	682,313	67462,56	67060,86	65820,87	65806,53
23.08.2024	700,091	70180,96	69809,8	68479,45	68498,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения