

#30672#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	875,047	872,668	2.379

Подпись исполнителя



09.09.23
руководитель
Сидорова Наталья
Воз

#30671#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,089	-0,374	159,42	165,95	155,74	162,4	-6,66	24	0	1	72	68,9	3,07	0,49	0,46
25.08.2023	-	-0,021	-0,466	157,61	165,67	153,94	162,09	-8,15	24	0	1	72,1	69,2	2,93	0,5	0,46
26.08.2023	-	0,049	-0,438	137,1	148,68	133,96	141,7	-7,74	21	3	1	71,8	68,2	3,7	0,5	0,46
27.08.2023	-	0,053	-0,478	161,23	169,44	157,43	165,77	-8,34	24	0	1	72,6	69,2	3,44	0,49	0,46
28.08.2023	-	-0,004	-0,494	148,37	157,1	144,99	153,85	-8,86	24	0	1	71,2	67,8	3,46	0,49	0,46
29.08.2023	-	-0,05	-0,525	145,66	154,9	142,36	151,69	-9,33	24	0	1	71,1	67,8	3,35	0,47	0,46
30.08.2023	-	0,03	-0,448	125,45	133,68	122,72	131,05	-8,33	24	0	1	69,6	65,6	3,97	0,49	0,46
31.08.2023	-	0,012	-0,501	142,82	151,83	139,65	148,82	-9,17	24	0	1	70	66,2	3,76	0,49	0,46
01.09.2023	-	0,029	-0,487	142,38	151,26	139,24	148,25	-9,01	24	0	1	69,8	66	3,78	0,49	0,47
02.09.2023	-	0,101	-0,414	148,75	156,15	145,42	152,97	-7,55	24	0	1	70,6	67	3,64	0,5	0,47
03.09.2023	-	0	-0,519	149,02	158,24	145,66	154,99	-9,33	24	0	1	70,8	67,2	3,62	0,49	0,47
04.09.2023	-	0,061	-0,512	145,77	155,09	142,57	152,03	-9,46	24	0	1	69,9	65,8	4,12	0,5	0,47
05.09.2023	-	0,038	-0,517	149,4	158,71	146,09	155,54	-9,45	24	0	1	70,3	66,4	3,92	0,5	0,47
06.09.2023	-	0,001	-0,523	149,27	158,58	145,92	155,36	-9,44	24	0	1	70,6	66,9	3,65	0,5	0,47
07.09.2023	-	0,026	-0,515	152,55	161,66	149,08	158,33	-9,25	24	0	1	71,1	67,4	3,69	0,52	0,46
08.09.2023	-	0,024	-0,386	114,71	129,08	112,17	119,18	-7,01	18	6	1	70,6	66,9	3,74	0,5	0,47
09.09.2023	-	-0,009	-0,52	150,92	160,18	147,52	156,9	-9,38	24	0	1	70,7	67,2	3,53	0,5	0,47
10.09.2023	-	0,023	-0,496	152,53	161,36	149,08	158,03	-8,95	24	0	1	70,9	67,3	3,53	0,5	0,47
11.09.2023	-	0,017	-0,491	154,31	163,04	150,84	159,7	-8,86	24	0	1	70,8	67,4	3,46	0,5	0,47
12.09.2023	-	0,002	-0,498	154,01	162,78	150,52	159,38	-8,86	24	0	1	71,3	67,9	3,38	0,49	0,47
13.09.2023	-	-0,029	-0,504	150,05	158,9	146,65	155,63	-8,98	24	0	1	71	67,7	3,28	0,49	0,46
14.09.2023	-	0,06	-0,431	142,82	150,73	139,7	147,72	-8,02	24	0	1	69,9	66,2	3,66	0,49	0,47
15.09.2023	-	0,052	-0,432	145,8	153,51	142,55	150,39	-7,84	24	0	1	70,6	67,1	3,48	0,49	0,47
16.09.2023	-	0,099	-0,405	147,7	154,9	144,33	151,67	-7,34	24	0	1	71,4	67,8	3,62	0,49	0,47
17.09.2023	-	0,217	-0,39	147,56	154,54	144,22	151,43	-7,21	24	0	1	71,2	66,8	4,35	0,49	0,47
18.09.2023	-	0,174	-0,346	150,94	157,21	147,53	153,94	-6,41	24	0	1	71,2	67,5	3,68	0,37	0,37
19.09.2023	-	0,163	-0,088	83,72	85,12	82,02	83,54	-1,52	24	0	1	66,1	63,2	2,93	0,5	0,47
20.09.2023	-	0,334	-0,172	156,46	159,71	152,95	156,42	-3,47	24	0	1	71	67,5	3,49	0,5	0,47
21.09.2023	-	0,391	-0,166	166,58	169,49	162,53	165,75	-3,22	24	0	1	73,7	70	3,62	0,5	0,47
22.09.2023	-	0,258	-0,279	157,73	162,63	154,06	159,16	-5,1	24	0	1	72,3	68,7	3,64	0,49	0,46
23.09.2023	-	0,189	-0,346	150,74	156,88	147,26	153,62	-6,36	24	0	1	71,6	67,8	3,78	0,49	0,46
Итого:	-	2,379	-13,161	4541,38	4787	4438,7	4677,3	-238,6	735	9	-	70,9	67,31	3,59	0,49	0,46

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 735 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2023	872,668	66457,32	66657,65	63320,01	64009,52
23.09.2023	875,047	70998,7	71444,65	67758,71	68686,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____