

#94621#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	716,004	700,091	15.913

Подпись исполнителя _____



#94620#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,537	112,2	110,56	109,7	108,39	1,31	24	0	0	70,2	65,4	4,87	0,5	0,48
25.08.2024	-	0,577	105,71	104,36	103,4	102,37	1,03	24	0	0	70	64,4	5,58	0,5	0,48
26.08.2024	-	0,519	106,34	105,03	104	102,99	1,01	24	0	0	70	65	5	0,5	0,48
27.08.2024	-	0,561	109,6	108,08	107,16	105,99	1,17	24	0	0	70,6	65,4	5,21	0,5	0,48
28.08.2024	-	0,528	108,6	106,98	106,19	104,89	1,3	24	0	0	70,4	65,5	4,96	0,5	0,48
29.08.2024	-	0,572	107,98	106,38	105,58	104,34	1,24	24	0	0	70,3	64,8	5,43	0,5	0,48
30.08.2024	-	0,517	111	109,14	108,51	106,98	1,53	24	0	0	70,8	66,1	4,77	0,5	0,47
31.08.2024	-	0,492	109,1	107,32	106,63	105,18	1,45	24	0	0	70,9	66,3	4,61	0,49	0,47
01.09.2024	-	0,569	105,67	104,03	103,35	102,05	1,3	24	0	0	70,4	64,9	5,5	0,49	0,47
02.09.2024	-	0,523	104,55	102,97	102,28	101,01	1,27	24	0	0	69,5	64,4	5,1	0,49	0,48
03.09.2024	-	0,486	106,35	104,7	103,97	102,66	1,31	24	0	0	70,3	65,6	4,65	0,5	0,48
04.09.2024	-	0,524	116,67	114,93	114,05	112,64	1,41	24	0	0	70,9	66,3	4,61	0,5	0,48
05.09.2024	-	0,491	110,51	108,96	108,09	106,86	1,23	24	0	0	69,7	65,1	4,55	0,5	0,48
06.09.2024	-	0,479	111,99	110,45	109,57	108,3	1,27	24	0	0	70	65,6	4,34	0,5	0,48
07.09.2024	-	0,499	113,82	112,11	111,29	109,9	1,39	24	0	0	70,6	66,1	4,49	0,5	0,48
08.09.2024	-	0,495	109,51	107,96	107,09	105,86	1,23	24	0	0	69,9	65,3	4,61	0,5	0,48
09.09.2024	-	0,485	104,23	102,78	101,92	100,8	1,12	24	0	0	69,7	64,9	4,75	0,5	0,49
10.09.2024	-	0,495	93,83	92,63	91,75	90,86	0,89	24	0	0	70,2	64,8	5,38	0,5	0,49
11.09.2024	-	0,453	91,17	90,09	89,16	88,37	0,79	24	0	0	70	64,9	5,08	0,5	0,49
12.09.2024	-	0,466	87,94	87,14	86,04	85,5	0,54	24	0	0	69,5	64,1	5,41	0,5	0,49
13.09.2024	-	0,505	90,01	89,3	88,05	87,6	0,45	24	0	0	70,2	64,5	5,75	0,5	0,48
14.09.2024	-	0,492	88,42	87,69	86,46	86,02	0,44	24	0	0	70	64,3	5,68	0,49	0,48
15.09.2024	-	0,549	86,96	86,24	85,03	84,64	0,39	24	0	0	70	63,5	6,46	0,5	0,49
16.09.2024	-	0,524	87,12	86,33	85,2	84,7	0,5	24	0	0	69,9	63,8	6,13	0,5	0,49
17.09.2024	-	0,511	88,46	87,48	86,5	85,81	0,69	24	0	0	70,4	64,5	5,93	0,5	0,48
18.09.2024	-	0,488	88,42	87,32	86,47	85,66	0,81	24	0	0	70,4	64,8	5,65	0,5	0,49
19.09.2024	-	0,495	88,03	86,95	86,11	85,31	0,8	24	0	0	70,3	64,6	5,75	0,5	0,48
20.09.2024	-	0,483	89,2	87,97	87,2	86,29	0,91	24	0	0	70,4	64,9	5,52	0,5	0,49
21.09.2024	-	0,512	87,19	85,98	85,29	84,39	0,9	24	0	0	69,9	63,9	5,98	0,49	0,48
22.09.2024	-	0,561	86,88	85,64	84,96	84,1	0,86	24	0	0	70	63,4	6,63	0,5	0,49
23.09.2024	-	0,525	89,93	88,55	87,92	86,88	1,04	24	0	0	70,4	64,4	5,98	0,5	0,49
Итого:	-	15,913	3097,39	3056,05	3028,92	2997,34	31,58	744	0	-	70,19	64,89	5,3	0,5	0,48

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	700,091	70180,96	69809,8	68479,45	68498,47
23.09.2024	716,004	73278,35	72865,85	71508,37	71495,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения