

#33630#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	26,898	-1,135	28.033

Подпись исполнителя _____



#33629#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,205	-0,332	148,33	154,23	144,97	151,06	-6,09	24	0	1	71,2	67,4	3,83	0,49	0,46
25.09.2023	-	0,268	-0,28	145,08	150,1	141,82	147,11	-5,29	24	0	1	70,5	66,4	4,03	0,5	0,48
26.09.2023	-	0,283	-0,244	144,93	149,41	141,74	146,48	-4,74	24	0	1	69,8	65,9	3,89	0,5	0,48
27.09.2023	-	0,379	-0,201	153,23	156,91	149,83	153,75	-3,92	24	0	0	70,3	66,2	4,03	0,5	0,48
28.09.2023	-	0,279	0	68,11	69,98	66,61	68,57	-1,96	12	0	1	70,3	66,1	4,18	0,5	0,48
29.09.2023	-	0,574	0	153,36	156,99	149,94	153,83	-3,89	24	0	0	70,4	66,6	3,83	0,5	0,48
30.09.2023	-	0,556	0	152,99	156,38	149,59	153,22	-3,63	24	0	0	70,5	66,8	3,73	0,5	0,48
01.10.2023	-	0,553	0	155,63	158,2	152,17	155,03	-2,86	24	0	0	70,2	66,6	3,65	0,5	0,48
02.10.2023	-	0,539	0	151,38	153,16	148,05	150,1	-2,05	24	0	0	70	66,3	2,65	0,42	0,36
03.10.2023	-	0,505	0	193,39	192,53	189,35	188,83	0,52	24	0	1	67,4	64,7	2,65	0,36	0,28
04.10.2023	-	0,6	0	235,74	231,88	230,84	227,4	3,44	24	0	0	67,6	65	2,59	0,37	0,27
05.10.2023	-	0,63	0	252,17	248,34	246,42	243,01	3,41	24	0	0	71,3	68,7	2,54	0,37	0,28
06.10.2023	-	0,691	0	251,48	247,63	246,01	242,62	3,39	24	0	0	69,5	66,7	2,79	0,39	0,28
07.10.2023	-	0,686	0	260,8	256,08	255,1	250,81	4,29	24	0	0	69,9	67,2	2,66	0,38	0,28
08.10.2023	-	0,777	0	235,94	231,66	230,81	227,03	3,78	24	0	0	69,3	65,9	3,34	0,38	0,28
09.10.2023	-	0,663	0	237,22	232,86	231,99	228,05	3,94	24	0	0	70	67,2	2,84	0,4	0,33
10.10.2023	-	0,632	0	204,1	200,47	199,66	196,49	3,17	24	0	0	69,2	66	3,15	0,46	0,41
11.10.2023	-	0,619	0	188,3	184,89	184,28	181,25	3,03	24	0	0	69	65,6	3,35	0,49	0,39
12.10.2023	-	0,539	0	160,8	157,96	157,41	154,96	2,45	24	0	0	68,2	64,8	3,43	0,53	0,33
13.10.2023	-	0,393	0	42,82	42,58	41,86	41,87	-0,01	24	0	0	68,8	59,4	9,39	0,56	0,34
14.10.2023	-	0,54	0	170,2	167,26	166,43	163,82	2,61	24	0	0	70,4	67,2	3,21	0,53	0,36
15.10.2023	-	1,082	0	323,66	318,07	316,64	311,77	4,87	24	0	0	69,5	66,1	3,39	0,53	0,34
16.10.2023	-	1,74	0	185,74	183,38	181,68	180,26	1,42	24	0	0	69,8	60,1	9,69	0,55	0,35
17.10.2023	-	2,198	0	80,03	80,4	78,26	79,74	-1,48	24	0	0	69,7	41,6	28,1	0,55	0,35
18.10.2023	-	2,057	0	72,22	72,66	70,68	72,12	-1,44	24	0	0	69	39,8	29,12	0,54	0,36
19.10.2023	-	2,522	0	98,82	99,2	96,67	98,3	-1,63	24	0	0	69,8	43,7	26,1	0,54	0,36
20.10.2023	-	2,538	0	123,56	123,6	120,67	122,07	-1,4	24	0	0	72,4	51,4	21,01	0,54	0,36
21.10.2023	-	1,859	0	114,01	113,38	111,36	111,7	-0,34	24	0	0	72,3	55,6	16,7	0,55	0,36
22.10.2023	-	1,596	0	67,47	67,73	66,03	67,07	-1,04	24	0	0	69,4	45,2	24,18	0,55	0,35
23.10.2023	-	1,53	0	58,66	58,88	57,38	58,37	-0,99	24	0	0	69,3	42,6	26,64	0,55	0,35
Итого:	-	28,033	-1,057	4830,17	4816,8	4724,25	4726,69	-2,44	708	0	-	69,83	61,09	8,72	0,48	0,37

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 708 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	-1,135	-591,57	-610,65	-578,36	-598,4
23.10.2023	26,898	4238,6	4206,15	4145,89	4128,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения