


#98179#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Бесселя 2, Калининград
Абонентский номер 4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	750,11	716,004	34.106

Подпись исполнителя



#98178#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,481	89,91	88,51	87,94	86,81	1,13	24	0	0	70	64,6	5,47	0,5	0,49
25.09.2024	-	0,489	90,41	89	88,4	87,3	1,1	24	0	0	70,2	64,7	5,55	0,5	0,49
26.09.2024	-	0,526	90,5	89,15	88,5	87,47	1,03	24	0	0	70,2	64,2	5,94	0,5	0,48
27.09.2024	-	0,505	91,17	89,83	89,18	88,11	1,07	24	0	0	70,2	64,5	5,67	0,5	0,48
28.09.2024	-	0,545	88,53	87,31	86,61	85,69	0,92	24	0	0	70	63,7	6,31	0,49	0,48
29.09.2024	-	0,565	86,01	85,03	84,1	83,49	0,61	24	0	0	70	63,2	6,7	0,49	0,48
30.09.2024	-	0,539	86,45	85,59	84,54	83,99	0,55	24	0	0	70	63,6	6,39	0,41	0,38
01.10.2024	-	0,522	106,71	104,6	104,45	102,66	1,79	24	0	1	68,6	63,6	5,02	0,35	0,3
02.10.2024	-	0,555	142,89	138,73	139,74	135,96	3,78	24	0	0	70,1	66,1	3,95	0,37	0,3
03.10.2024	-	0,585	160,8	156,02	157,3	152,94	4,36	24	0	0	69,6	65,9	3,71	0,39	0,31
04.10.2024	-	0,572	178,64	173,27	174,73	169,81	4,92	24	0	0	69,5	66,2	3,28	0,39	0,31
05.10.2024	-	0,593	175,45	169,9	171,65	166,51	5,14	24	0	0	69,3	65,8	3,45	0,39	0,31
06.10.2024	-	0,67	176,12	170,78	172,22	167,38	4,84	24	0	0	70,1	66,2	3,88	0,43	0,32
07.10.2024	-	0,606	210,56	204,09	205,94	199,94	6	24	0	0	70	67,1	2,92	0,54	0,34
08.10.2024	-	0,584	271,71	263,03	265,75	257,56	8,19	24	0	0	69,8	67,7	2,15	0,58	0,36
09.10.2024	-	0,597	286,09	277,39	279,83	271,62	8,21	24	0	0	69,9	67,8	2,08	0,57	0,35
10.10.2024	-	0,602	282,42	274,21	276,12	268,4	7,72	24	0	0	70,5	68,4	2,14	0,56	0,36
11.10.2024	-	0,603	274,38	265,6	268,32	260,02	8,3	24	0	0	70,3	68,1	2,21	0,56	0,37
12.10.2024	-	0,678	272,41	265,9	266,39	260,39	6	24	0	0	70,2	67,7	2,5	0,56	0,37
13.10.2024	-	0,675	269,41	263,44	263,39	257,95	5,44	24	0	0	70,5	67,9	2,54	0,56	0,36
14.10.2024	-	0,6	272,25	266,87	266,16	261,19	4,97	24	0	0	70,8	68,6	2,22	0,57	0,37
15.10.2024	-	1,228	268,47	265,84	262,51	260,62	1,89	24	0	1	70,4	65,8	4,62	0,56	0,37
16.10.2024	-	2,396	268,8	264,95	262,93	260,49	2,44	24	0	0	69,8	60,7	9,09	0,57	0,37
17.10.2024	-	2,814	275,85	272,43	269,73	267,9	1,83	24	0	0	70,4	60	10,39	0,56	0,37
18.10.2024	-	2,711	273,21	269,54	267,21	265,07	2,14	24	0	0	70	59,9	10,11	0,57	0,37
19.10.2024	-	2,8	279,46	275,14	273,22	270,5	2,72	24	0	0	70,6	60,4	10,21	0,57	0,37
20.10.2024	-	2,776	275,44	271,23	269,34	266,72	2,62	24	0	0	70,3	60	10,27	0,58	0,37
21.10.2024	-	2,697	281,97	277,56	275,73	272,89	2,84	24	0	0	70,2	60,4	9,74	0,58	0,36
22.10.2024	-	2,678	286,29	281,86	279,9	277,01	2,89	24	0	0	70,7	61,2	9,54	0,54	0,4
23.10.2024	-	1,914	197,49	194,91	193,17	191,7	1,47	24	0	1	69,5	59,7	9,84	0,54	0,47
Итого:	-	34,106	6109,8	5981,71	5975	5868,09	106,91	720	0	-	70,06	64,46	5,6	0,51	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	716,004	73278,35	72865,85	71508,37	71495,81
23.10.2024	750,11	79388,15	78847,56	77483,37	77363,9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____