

#101842#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	838,135	750,11	88.025

Подпись исполнителя _____



*24.10 - 20.11 по среднему
с 21.11 по погрешности*

#101841#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	1,061	110,3	84,14	108,07	82,76	25,31	24	0	1	66,6	59,8	6,76	0,54	0,33
25.10.2024	4	2,722	277,18	0	271,03	0	271,03	24	0	1	70,3	60,2	10,05	0,57	0,33
26.10.2024	8,2	2,757	305,73	0	298,98	0	298,98	24	0	1	70,1	60,9	9,2	0,58	0,35
27.10.2024	9,6	2,836	297,98	0	291,33	0	291,33	24	0	1	70,5	60,8	9,7	0,58	0,35
28.10.2024	10,2	2,718	297,44	0	290,88	0	290,88	24	0	1	70,2	60,9	9,31	0,58	0,35
29.10.2024	10,9	2,698	301,3	0	294,68	0	294,68	24	0	1	70,1	61	9,11	0,59	0,34
30.10.2024	12,2	2,699	303,53	0	296,77	0	296,77	24	0	1	70,4	61,4	9,07	0,58	0,34
31.10.2024	9,6	2,721	300,29	0	293,62	0	293,62	24	0	1	70,3	61	9,22	0,58	0,34
01.11.2024	-	2,697	302,44	0	295,73	0	295,73	24	0	1	70,4	61,3	9,08	0,57	0,35
02.11.2024	-	2,691	289,64	0	283,23	0	283,23	24	0	1	70,1	60,6	9,47	0,57	0,35
03.11.2024	-	2,766	290,78	0	284,34	0	284,34	24	0	1	70,4	60,7	9,7	0,57	0,35
04.11.2024	-	2,796	290,83	0	284,44	0	284,44	24	0	1	70	60,2	9,81	0,56	0,35
05.11.2024	-	2,756	284,27	0	277,96	0	277,96	24	0	1	70,3	60,4	9,88	0,56	0,35
06.11.2024	-	2,715	280,94	0	274,81	0	274,81	24	0	1	69,8	59,9	9,86	0,55	0,34
07.11.2024	-	2,643	268,93	0	262,9	0	262,9	24	0	1	70,8	60,8	9,98	0,58	0,35
08.11.2024	-	2,794	291,59	0	285,07	0	285,07	24	0	1	70,6	60,8	9,76	0,56	0,36
09.11.2024	-	2,851	282,88	0	276,65	0	276,65	24	0	1	70	59,7	10,28	0,57	0,35
10.11.2024	-	3,104	284,32	0	277,61	0	277,61	24	0	1	72,8	61,6	11,14	0,57	0,35
11.11.2024	-	3,228	287,23	0	279,76	0	279,76	24	0	1	76,7	65,2	11,51	0,57	0,36
12.11.2024	-	3,264	284,02	0	276,59	0	276,59	24	0	1	77	65,2	11,75	0,56	0,36
13.11.2024	-	3,253	281,55	0	274,2	0	274,2	24	0	1	76,9	65	11,84	0,56	0,36
14.11.2024	-	2,986	280,5	0	273,83	0	273,83	24	0	1	73,1	62,2	10,94	0,56	0,36
15.11.2024	-	2,8	278,74	0	272,63	0	272,63	24	0	1	69,9	59,6	10,25	0,57	0,36
16.11.2024	-	2,916	287,98	0	281,6	0	281,6	24	0	1	70,2	59,9	10,33	0,57	0,36
17.11.2024	-	2,92	281,17	0	274,92	0	274,92	24	0	1	70,4	59,8	10,6	0,56	0,36
18.11.2024	-	2,938	277,38	0	271,06	0	271,06	24	0	1	71,3	60,5	10,82	0,55	0,36
19.11.2024	-	2,987	273,76	0	267,27	0	267,27	24	0	1	73	61,9	11,16	0,57	0,37
20.11.2024	-	2,869	267,55	153,86	261,22	144,04	117,18	23	1	1	72,8	61,1	11,63	0,57	0,37
21.11.2024	-	3,241	275,27	272,07	268,06	266,81	1,25	24	0	0	77,2	65,2	12,05	0,57	0,37
22.11.2024	-	3,293	278,84	275,62	271,47	270,27	1,2	24	0	0	77,4	65,3	12,08	0,57	0,37
23.11.2024	-	3,305	277,04	274,04	269,92	268,89	1,03	24	0	0	76,4	64,2	12,21	0,57	0,36
Итого:	9,4	88,025	8691,4	1059,73	8490,63	1032,77	7457,86	743	1	-	71,81	61,52	10,28	0,57	0,35

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	750,11	79388,15	78847,56	77483,37	77363,9
23.11.2024	838,135	88079,55	79907,29	85974	78396,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения