

#53224#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	232,251	107,842	124.409

Подпись исполнителя _____



#53223#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	4,142	384,31	381,78	374,66	374,56	0,1	24	0	0	75,3	64,3	11,01	0,55	0,4
25.11.2023	-0,2	4,319	381,92	380,53	371,56	372,81	-1,25	24	0	0	78,5	67	11,58	0,55	0,4
26.11.2023	-2,4	4,594	382,55	379,89	371,68	371,83	-0,15	24	0	0	80,8	68,5	12,32	0,54	0,39
27.11.2023	-7,5	4,818	378,05	372,91	366,72	364,65	2,07	24	0	0	83,2	70,1	13,09	0,53	0,39
28.11.2023	-7,3	4,862	369,41	363,03	358,05	354,85	3,2	24	0	0	84,3	70,8	13,53	0,54	0,4
29.11.2023	-6,5	4,91	374,84	368,75	363,3	360,4	2,9	24	0	0	84,4	71	13,47	0,55	0,4
30.11.2023	-5,4	4,827	389,13	382,85	377,42	374,25	3,17	24	0	0	83,4	70,7	12,74	0,55	0,4
01.12.2023	-	4,582	383,03	379,28	372,05	371,16	0,89	24	0	0	81,2	69	12,27	0,56	0,4
02.12.2023	-	4,492	388,39	383,92	377,48	375,8	1,68	24	0	0	80,2	68,3	11,86	0,55	0,4
03.12.2023	-	4,506	384,2	380,68	373,54	372,76	0,78	24	0	0	79,8	67,7	12,03	0,55	0,39
04.12.2023	-	4,464	378,92	376,5	368,46	368,77	-0,31	24	0	0	79,4	67,4	12,07	0,55	0,39
05.12.2023	-	4,615	382,77	380,19	371,65	371,93	-0,28	24	0	0	81,8	69,4	12,37	0,54	0,4
06.12.2023	-	4,852	372,38	369,86	360,95	361,5	-0,55	24	0	0	84,4	71	13,4	0,55	0,39
07.12.2023	-	4,686	385,85	383,19	374,51	374,8	-0,29	24	0	0	82,2	69,7	12,47	0,55	0,39
08.12.2023	-	4,916	381,72	379,18	369,95	370,57	-0,62	24	0	0	84,5	71,3	13,23	0,55	0,4
09.12.2023	-	4,84	382,65	380,23	371,01	371,66	-0,65	24	0	0	83,8	70,8	12,99	0,54	0,39
10.12.2023	-	4,544	380,06	377,83	369,24	369,79	-0,55	24	0	0	80,8	68,5	12,26	0,54	0,39
11.12.2023	-	4,284	376,7	376,02	366,58	368,45	-1,87	24	0	0	78,2	66,5	11,66	0,55	0,39
12.12.2023	-	4,033	381,21	379,6	371,43	372,19	-0,76	24	0	0	76,2	65,4	10,83	0,55	0,39
13.12.2023	-	4,158	378,35	378,02	368,48	370,6	-2,12	24	0	0	76,9	65,6	11,25	0,55	0,39
14.12.2023	-	3,984	335,95	335,91	326,62	328,98	-2,36	24	0	0	79,6	67,5	12,15	0,55	0,38
15.12.2023	-	3,433	299,56	299,48	291,72	293,63	-1,91	24	0	0	77	65,3	11,73	0,55	0,38
16.12.2023	-	3,189	295,98	295,2	289,14	290,13	-0,99	24	0	0	72,1	61,1	11,01	0,55	0,38
17.12.2023	-	3,14	298,01	296,95	291,41	292,07	-0,66	24	0	0	70,4	59,7	10,74	0,54	0,38
18.12.2023	-	2,992	294,35	293,14	287,89	288,35	-0,46	24	0	0	69,8	59,4	10,36	0,55	0,39
19.12.2023	-	3,018	297,92	296,69	291,29	291,73	-0,44	24	0	0	70,5	60,2	10,33	0,55	0,39
20.12.2023	-	3,027	292,77	291,62	286,15	286,68	-0,53	24	0	0	71,2	60,6	10,55	0,56	0,39
21.12.2023	-	3,236	299,07	298,02	291,96	292,74	-0,78	24	0	0	73	61,9	11,05	0,55	0,39
22.12.2023	-	3,427	297	295,94	289,49	290,41	-0,92	24	0	0	75,6	63,8	11,81	0,55	0,38
23.12.2023	-	3,519	299,83	301,1	291,91	295,2	-3,29	24	0	0	77,5	65,5	12,02	0,56	0,38
Итого:	-2,4	124,409	10626,88	10558,29	10336,3	10343,25	-6,95	720	0	-	78,53	66,6	11,94	0,55	0,39

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	107,842	13318,68	13199,38	13010,54	12953,12
23.12.2023	232,251	23945,56	23757,67	23346,84	23296,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____