

#66734#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Бесселя 2, Калининград
4402

| Заводской номер счётчика 00205755 | Показания прибора, Гкал 23.01.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.12.2023 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 345,256 | 232,251 | 113.005 |

Подпись исполнителя _____



#66733#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205755
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|---------|---------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|------------|
| 24.12.2023 | - | 3,608 | 305,22 | 304,57 | 297,12 | 298,58 | -1,46 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 65,6 | 12,11 | 0,51 | 0,38 |
| 25.12.2023 | - | 2,787 | 249,72 | 251,19 | 244,01 | 246,99 | -2,98 | 24 | 0 | 1 | 71,4 | 60 | 11,39 | 0,54 | 0,38 |
| 26.12.2023 | - | 3,244 | 290,59 | 290,12 | 283,73 | 285,09 | -1,36 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 61,3 | 11,4 | 0,53 | 0,38 |
| 27.12.2023 | - | 3,209 | 281,54 | 280,51 | 274,92 | 275,67 | -0,75 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 61,1 | 11,65 | 0,52 | 0,37 |
| 28.12.2023 | - | 3,227 | 279,69 | 277,51 | 272,91 | 272,59 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 62 | 11,79 | 0,53 | 0,38 |
| 29.12.2023 | - | 3,073 | 287,53 | 284,99 | 281,12 | 280,31 | 0,81 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 59,6 | 10,92 | 0,54 | 0,39 |
| 30.12.2023 | - | 3,053 | 282,59 | 281 | 276,38 | 276,51 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 58,9 | 11,03 | 0,54 | 0,39 |
| 31.12.2023 | - | 3,237 | 281,18 | 280,07 | 274,69 | 275,4 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 60 | 11,76 | 0,54 | 0,38 |
| 01.01.2024 | - | 3,339 | 288,57 | 287,02 | 281,23 | 281,6 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 76 | 64,2 | 11,83 | 0,53 | 0,39 |
| 02.01.2024 | - | 3,716 | 284,71 | 283,31 | 276,43 | 277,3 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 68,4 | 13,39 | 0,54 | 0,4 |
| 03.01.2024 | - | 3,982 | 280,41 | 281,49 | 271,65 | 275,18 | -3,53 | 24 | 0 | 0 | 85,2 | 70,6 | 14,6 | 0,53 | 0,39 |
| 04.01.2024 | - | 4,079 | 272,63 | 274,42 | 263,81 | 268,14 | -4,33 | 24 | 0 | 0 | 86,8 | 71,4 | 15,4 | 0,55 | 0,39 |
| 05.01.2024 | - | 3,908 | 290,65 | 290,55 | 281,94 | 284,23 | -2,29 | 24 | 0 | 0 | 83,1 | 69,3 | 13,81 | 0,55 | 0,39 |
| 06.01.2024 | - | 3,955 | 290,7 | 290,9 | 281,9 | 284,52 | -2,62 | 24 | 0 | 0 | 83,8 | 69,8 | 13,97 | 0,52 | 0,4 |
| 07.01.2024 | - | 4,221 | 256,04 | 259,18 | 247,02 | 252,83 | -5,81 | 24 | 0 | 0 | 91,2 | 74,2 | 17,02 | 0,5 | 0,4 |
| 08.01.2024 | - | 4,373 | 243,2 | 247,03 | 234,46 | 241,07 | -6,61 | 24 | 0 | 0 | 92,2 | 73,6 | 18,57 | 0,53 | 0,39 |
| 09.01.2024 | - | 4,193 | 277,76 | 281,97 | 268,68 | 275,45 | -6,77 | 24 | 0 | 0 | 87,4 | 71,9 | 15,54 | 0,55 | 0,39 |
| 10.01.2024 | - | 3,862 | 292,69 | 294,74 | 284,32 | 288,63 | -4,31 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 67,4 | 13,53 | 0,55 | 0,38 |
| 11.01.2024 | - | 3,706 | 292,76 | 294,56 | 284,71 | 288,66 | -3,95 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 66,3 | 12,97 | 0,53 | 0,39 |
| 12.01.2024 | - | 3,672 | 281,79 | 289,43 | 273,89 | 283,58 | -9,69 | 24 | 0 | 1 | 80,1 | 66,7 | 13,38 | 0,55 | 0,39 |
| 13.01.2024 | - | 3,79 | 288,38 | 291,36 | 280,11 | 285,31 | -5,2 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 67,6 | 13,48 | 0,55 | 0,39 |
| 14.01.2024 | - | 3,739 | 289,57 | 293,36 | 281,51 | 287,46 | -5,95 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 66,5 | 13,24 | 0,55 | 0,39 |
| 15.01.2024 | - | 3,644 | 286,63 | 291,02 | 278,66 | 285,12 | -6,46 | 24 | 0 | 0 | 79,7 | 66,6 | 13,04 | 0,53 | 0,38 |
| 16.01.2024 | - | 3,893 | 282,73 | 282 | 274,28 | 275,95 | -1,67 | 24 | 0 | 0 | 83 | 68,8 | 14,13 | 0,54 | 0,4 |
| 17.01.2024 | - | 3,953 | 277,84 | 277,38 | 269,3 | 271,32 | -2,02 | 24 | 0 | 0 | 84,3 | 69,7 | 14,63 | 0,55 | 0,39 |
| 18.01.2024 | - | 3,657 | 286,15 | 290,4 | 278 | 284,35 | -6,35 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 67,7 | 13,11 | 0,54 | 0,39 |
| 19.01.2024 | - | 3,748 | 284,72 | 286,98 | 276,57 | 281,01 | -4,44 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 67,6 | 13,5 | 0,55 | 0,39 |
| 20.01.2024 | - | 3,724 | 292,3 | 294,85 | 284,01 | 288,74 | -4,73 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 67,7 | 13,06 | 0,55 | 0,39 |
| 21.01.2024 | - | 3,725 | 290,95 | 294,61 | 282,72 | 288,55 | -5,83 | 24 | 0 | 0 | 80,5 | 67,3 | 13,12 | 0,55 | 0,39 |
| 22.01.2024 | - | 3,461 | 293,94 | 293,53 | 286,4 | 288,01 | -1,61 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 64,2 | 12,04 | 0,55 | 0,39 |
| 23.01.2024 | - | 3,227 | 292,14 | 291,07 | 285,17 | 285,93 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 61,9 | 11,28 | 0,54 | 0,39 |
| Итого: | - | 113,005 | 8775,32 | 8811,12 | 8531,65 | 8634,08 | -102,43 | 744 | 0 | - | 79,64 | 66,38 | 13,25 | 0,54 | 0,39 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2023 | 232,251 | 23945,56 | 23757,67 | 23346,84 | 23296,37 |
| 23.01.2024 | 345,256 | 32720,88 | 32568,79 | 31878,49 | 31930,45 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения