

#111760#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Бесселя 2, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00205755	Показания прибора, Гкал 23.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1034,954	930,359	104.595

Подпись исполнителя



#111759#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 23.01.2025.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00205755  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.01.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2024	1,8	3,428	275,46	271,14	268,46	266,18	2,28	24	0	0	75,8	63,1	12,73	0,56	0,37
25.12.2024	2,1	3,318	272,24	268,12	265,51	263,36	2,15	24	0	0	74,6	62,2	12,46	0,56	0,37
26.12.2024	3,8	3,167	267,55	263,64	261,36	259,27	2,09	24	0	0	71,9	59,9	12,08	0,56	0,37
27.12.2024	5,3	3,119	269,11	265,01	262,96	260,67	2,29	24	0	0	71,4	59,5	11,83	0,55	0,37
28.12.2024	4,3	2,988	258,77	254,95	253,09	250,93	2,16	24	0	0	70	58,2	11,77	0,56	0,37
29.12.2024	3,9	3,216	268,52	264,51	262,32	260,15	2,17	24	0	0	71,9	59,6	12,23	0,56	0,37
30.12.2024	4,8	3,183	264,91	260,69	258,91	256,5	2,41	24	0	0	71,2	58,9	12,26	0,55	0,37
31.12.2024	5,5	3,243	263,41	259,23	257,49	255,14	2,35	24	0	0	70,8	58,3	12,57	0,56	0,37
01.01.2025	4,2	3,152	264,4	260,01	258,42	255,82	2,6	24	0	0	71,1	59	12,17	0,56	0,37
02.01.2025	4	3,273	265,4	261,05	259,02	256,61	2,41	24	0	0	73,3	60,7	12,59	0,57	0,37
03.01.2025	-0,5	3,6	269,46	265,23	262,18	260,15	2,03	24	0	0	78,5	64,8	13,68	0,56	0,37
04.01.2025	-0,9	3,703	266,2	262,01	258,79	256,88	1,91	24	0	0	79,8	65,6	14,26	0,56	0,37
05.01.2025	-1,8	3,731	267,9	263,69	260,33	258,44	1,89	24	0	0	80,4	66,2	14,29	0,56	0,37
06.01.2025	-1,4	3,625	264,95	260,85	257,72	255,84	1,88	24	0	0	78,9	64,9	14,01	0,55	0,37
07.01.2025	4,9	3,139	263,12	258,73	257,1	254,53	2,57	24	0	0	71,5	59,3	12,18	0,55	0,37
08.01.2025	2,3	3,258	259,18	254,81	252,95	250,49	2,46	24	0	0	73,4	60,6	12,84	0,56	0,37
09.01.2025	0,7	3,486	262,9	258,5	256,13	253,83	2,3	24	0	0	76,2	62,7	13,57	0,55	0,37
10.01.2025	-	3,337	263,7	259,13	257,08	254,48	2,6	24	0	0	75,3	62,3	12,96	0,56	0,38
11.01.2025	-	3,589	261,87	257,48	254,81	252,64	2,17	24	0	0	78,1	64,1	14,04	0,55	0,37
12.01.2025	-	3,698	263,8	259,39	256,65	254,48	2,17	24	0	0	78,7	64,3	14,37	0,55	0,37
13.01.2025	-	3,583	260,9	256,25	253,85	251,39	2,46	24	0	0	78,4	64,3	14,07	0,55	0,37
14.01.2025	-	3,546	261,58	256,89	254,68	252,12	2,56	24	0	0	77,4	63,5	13,88	0,55	0,37
15.01.2025	-	3,203	259,66	254,87	253,51	250,6	2,91	24	0	0	72,8	60,2	12,6	0,54	0,37
16.01.2025	-	3,201	257,36	252,42	251,35	248,27	3,08	24	0	0	72,4	59,7	12,7	0,55	0,37
17.01.2025	-	3,191	263,35	258,01	257,23	253,72	3,51	24	0	0	72,2	59,9	12,37	0,55	0,37
18.01.2025	-	3,16	260,59	255,32	254,65	251,19	3,46	24	0	0	71,3	58,9	12,38	0,55	0,38
19.01.2025	-	3,286	258,08	252,91	252,06	248,78	3,28	24	0	0	72,3	59,3	13	0,55	0,37
20.01.2025	-	3,409	258,35	253,26	251,76	248,68	3,08	24	0	0	76,2	62,6	13,5	0,56	0,37
21.01.2025	-	3,594	267,5	262,44	260,38	257,52	2,86	24	0	0	77,6	63,9	13,77	0,56	0,37
22.01.2025	-	3,598	268,02	262,8	260,85	257,81	3,04	24	0	0	78,1	64,3	13,75	0,56	0,37
23.01.2025	-	3,571	266,41	261,24	259,32	256,35	2,97	24	0	0	77,7	64	13,73	0,56	0,37
Итого:	2,7	104,595	8194,65	8054,58	7990,92	7912,82	78,1	744	0	-	74,81	61,77	13,05	0,56	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2024	930,359	96191,5	87907,92	93892,81	86257,86
23.01.2025	1034,954	104386,15	95962,5	101883,73	94170,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения