

#115706#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	392,639	343,424	49.215

Подпись исполнителя



#115705#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00001000
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	1,414	53,815	54,44	52,503	53,864	-1,36	24	0	0	74,1	47,2	26,92	0,5	0,34
25.01.2025	-	1,282	49,835	50,445	48,684	49,948	-1,26	24	0	0	71,8	45,5	26,33	0,5	0,33
26.01.2025	-	1,185	47,4	48,035	46,375	47,597	-1,22	24	0	0	69,4	43,8	25,56	0,5	0,33
27.01.2025	-	1,183	46,115	46,645	45,095	46,215	-1,12	24	0	0	70,2	44	26,23	0,5	0,33
28.01.2025	-	1,148	45,115	45,67	44,128	45,251	-1,12	24	0	0	69,8	43,7	26,02	0,5	0,33
29.01.2025	-	1,152	45,52	46,12	44,528	45,703	-1,18	24	0	0	69,5	43,7	25,86	0,5	0,33
30.01.2025	-	1,158	45,665	46,215	44,667	45,793	-1,13	24	0	0	69,8	43,8	25,92	0,49	0,33
31.01.2025	-	1,234	47,705	48,265	46,623	47,81	-1,19	24	0	0	71,1	44,6	26,46	0,49	0,33
01.02.2025	-	1,393	53,71	54,3	52,431	53,739	-1,31	24	0	0	73,1	46,6	26,56	0,5	0,33
02.02.2025	-	1,5	56,165	56,7	54,742	56,072	-1,33	24	0	0	75,7	48,3	27,38	0,49	0,33
03.02.2025	-	1,536	57,67	58,175	56,192	57,518	-1,33	24	0	0	76,2	48,9	27,32	0,49	0,33
04.02.2025	-	1,437	54,935	55,445	53,585	54,85	-1,26	24	0	0	74,4	47,6	26,82	0,49	0,33
05.02.2025	-	1,5	58,93	59,55	57,482	58,889	-1,41	24	0	0	74,4	48,3	26,08	0,5	0,33
06.02.2025	-	1,339	51,32	51,835	50,113	51,316	-1,2	24	0	0	72,6	45,9	26,71	0,49	0,33
07.02.2025	-	1,464	53,2	53,695	51,859	53,124	-1,26	24	0	0	75,4	47,2	28,2	0,49	0,33
08.02.2025	-	1,771	63,405	63,955	61,619	63,153	-1,53	24	0	0	80,3	51,6	28,72	0,48	0,33
09.02.2025	-	1,871	66,91	67,39	64,934	66,479	-1,54	24	0	0	82,5	53,7	28,78	0,48	0,33
10.02.2025	-	1,992	71,775	72,275	69,597	71,247	-1,65	24	0	0	83,7	55,1	28,58	0,47	0,34
11.02.2025	-	2,028	73,98	74,515	71,745	73,452	-1,71	24	0	0	83,5	55,2	28,23	0,47	0,34
12.02.2025	-	2,01	74,4	74,805	72,16	73,726	-1,57	24	0	0	83,4	55,6	27,82	0,48	0,34
13.02.2025	-	1,906	69,945	70,325	67,873	69,341	-1,47	24	0	0	82,6	54,6	28,04	0,48	0,34
14.02.2025	-	1,8	63,325	63,55	61,483	62,727	-1,24	24	0	0	81,7	52,5	29,26	0,48	0,34
15.02.2025	-	1,811	64,285	64,545	62,415	63,7	-1,28	24	0	0	81,8	52,8	29	0,48	0,34
16.02.2025	-	1,892	67,835	68,15	65,825	67,22	-1,4	24	0	0	82,7	54	28,7	0,48	0,34
17.02.2025	-	1,832	66,81	67,135	64,874	66,237	-1,36	24	0	0	81,5	53,3	28,21	0,49	0,34
18.02.2025	-	1,732	61,325	61,595	59,587	60,826	-1,24	24	0	0	80,5	51,5	29,03	0,49	0,34
19.02.2025	-	1,729	61,75	62,03	60,008	61,25	-1,24	24	0	0	80,4	51,6	28,79	0,48	0,33
20.02.2025	-	1,944	70,755	71,07	68,63	70,065	-1,44	24	0	0	83,2	54,9	28,29	0,48	0,34
21.02.2025	-	1,813	65,625	65,95	63,721	65,076	-1,36	24	0	0	81,6	53,1	28,42	0,49	0,34
22.02.2025	-	1,564	55,615	55,88	54,135	55,246	-1,11	24	0	0	77,8	48,9	28,88	0,48	0,34
23.02.2025	-	1,597	61,885	62,29	60,303	61,566	-1,26	24	0	0	76	49,6	26,46	0,49	0,34
Итого:	-	49,217	1826,725	1840,995	1777,916	1819	-41,08	744	0	-	77,12	49,58	27,53	0,49	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	343,424	13211,265	13288,945	12889,274	13147,576
23.02.2025	392,639	15037,99	15129,94	14667,19	14966,576

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения