

#78584#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

| Заводской номер счётчика 00001000 | Показания прибора, Гкал 22.04.2024 | Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система I | 196,673 | 172,601 | 24.072 |

Подпись исполнителя _____



#78583#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 22.04.2024.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00001000
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 24.03.2024 | 3,6 | 1,297 | 53,22 | 51,54 | 52,051 | 51,042 | 1,01 | 24 | 0 | 0 | 70 | 45,1 | 24,91 | 0,51 | 0,33 |
| 25.03.2024 | 3,9 | 1,304 | 54,235 | 52,735 | 53,042 | 52,219 | 0,82 | 24 | 0 | 0 | 70 | 45,4 | 24,57 | 0,51 | 0,33 |
| 26.03.2024 | 5,5 | 1,246 | 50,555 | 49,08 | 49,449 | 48,613 | 0,84 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 44,7 | 25,18 | 0,51 | 0,32 |
| 27.03.2024 | 9,1 | 1,17 | 46,88 | 45,34 | 45,859 | 44,921 | 0,94 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 44 | 25,5 | 0,51 | 0,32 |
| 28.03.2024 | 11,8 | 1,045 | 40,88 | 39,675 | 39,988 | 39,313 | 0,68 | 24 | 0 | 1 | 69,8 | 43,6 | 26,16 | 0,52 | 0,31 |
| 29.03.2024 | 10,7 | 1,039 | 41,005 | 39,645 | 40,121 | 39,29 | 0,83 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,4 | 25,87 | 0,53 | 0,31 |
| 30.03.2024 | 13,4 | 0,85 | 30,8 | 28,955 | 30,138 | 28,724 | 1,41 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 41 | 28,2 | 0,53 | 0,31 |
| 31.03.2024 | 16,7 | 0,576 | 18,475 | 16,78 | 18,08 | 16,67 | 1,41 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 36,9 | 31,87 | 0,53 | 0,3 |
| 01.04.2024 | - | 0,73 | 25,335 | 23,485 | 24,798 | 23,315 | 1,48 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 39,1 | 29,42 | 0,52 | 0,31 |
| 02.04.2024 | - | 0,887 | 32,93 | 31,355 | 32,222 | 31,095 | 1,13 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 41,7 | 27,48 | 0,51 | 0,32 |
| 03.04.2024 | - | 1,324 | 51,25 | 50,38 | 50,028 | 49,858 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 46,7 | 26,45 | 0,52 | 0,31 |
| 04.04.2024 | - | 1,328 | 52,185 | 51,405 | 50,93 | 50,857 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 47,3 | 26,05 | 0,53 | 0,31 |
| 05.04.2024 | - | 1,196 | 50,9 | 50,11 | 49,783 | 49,61 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 45,9 | 24 | 0,52 | 0,3 |
| 06.04.2024 | - | 1,095 | 44,125 | 43,16 | 43,164 | 42,756 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 44,3 | 25,36 | 0,52 | 0,3 |
| 07.04.2024 | - | 0,818 | 30,6 | 29,37 | 29,932 | 29,112 | 0,82 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 42,5 | 27,17 | 0,53 | 0,3 |
| 08.04.2024 | - | 0,928 | 35,565 | 34,405 | 34,798 | 34,109 | 0,69 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 42,6 | 26,66 | 0,52 | 0,29 |
| 09.04.2024 | - | 0,742 | 27,765 | 26,48 | 27,182 | 26,267 | 0,92 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 41 | 27,29 | 0,48 | 0,43 |
| 10.04.2024 | - | 0,242 | 8,085 | 7,58 | 7,921 | 7,531 | 0,39 | 24 | 0 | 1 | 66,6 | 36 | 30,63 | 0,7 | 0,7 |
| 11.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 24,8 | 22,8 | 1,98 | 0,7 | 0,7 |
| 12.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 21,9 | 21,4 | 0,51 | 0,7 | 0,7 |
| 13.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 20,9 | 20,6 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 14.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 20,2 | 19,9 | 0,26 | 0,7 | 0,7 |
| 15.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 19,6 | 19,3 | 0,23 | 0,7 | 0,7 |
| 16.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 19,1 | 18,8 | 0,25 | 0,7 | 0,7 |
| 17.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 18,6 | 18,4 | 0,26 | 0,7 | 0,7 |
| 18.04.2024 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 18,2 | 17,9 | 0,25 | 0,61 | 0,54 |
| 19.04.2024 | - | 0,61 | 21,665 | 21,715 | 21,178 | 21,531 | -0,35 | 24 | 0 | 1 | 70,9 | 42,1 | 28,8 | 0,49 | 0,31 |
| 20.04.2024 | - | 1,411 | 53,09 | 53,19 | 51,862 | 52,682 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 72 | 44,8 | 27,2 | 0,49 | 0,31 |
| 21.04.2024 | - | 1,383 | 53,79 | 53,92 | 52,559 | 53,396 | -0,84 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 45,2 | 26,3 | 0,48 | 0,31 |
| 22.04.2024 | - | 1,434 | 57,035 | 57,235 | 55,711 | 56,65 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 72 | 46,3 | 25,74 | 0,48 | 0,32 |
| Итого: | 8,1 | 22,655 | 880,37 | 857,54 | 860,796 | 849,561 | 11,24 | 720 | 0 | - | 56,8 | 36,96 | 19,83 | 0,56 | 0,43 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2024 | 172,601 | 6630,885 | 6664,88 | 6463,524 | 6590,197 |
| 22.04.2024 | 196,673 | 7566,31 | 7577,615 | 7378,063 | 7494,381 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
