

#82285#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Театральная 29-33, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 02.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	203,652	196,673	6.979

Подпись исполнителя



#82284#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 02.05.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00001000
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	1,26	47,2	47,275	46,104	46,825	-0,72	24	0	0	72	44,7	27,31	0,49	0,32
25.04.2024	6,4	1,182	43,91	43,965	42,917	43,57	-0,65	24	0	0	71	43,4	27,54	0,5	0,31
26.04.2024	7,8	1,141	45,03	45,38	44,049	44,967	-0,92	24	0	0	69,6	43,7	25,9	0,51	0,3
27.04.2024	12,1	0,933	33,59	33,79	32,859	33,52	-0,66	24	0	1	69,6	41,2	28,38	0,52	0,3
28.04.2024	14,6	0,651	23,01	23,17	22,509	22,986	-0,48	24	0	1	69,6	40,7	28,9	0,53	0,3
29.04.2024	16,9	0,399	11,62	11,565	11,355	11,493	-0,14	24	0	1	71,2	36	35,17	0,54	0,29
30.04.2024	16,1	0,821	25,265	25,165	24,663	24,973	-0,31	24	0	0	73	39,7	33,29	0,5	0,29
01.05.2024	-	0,43	12,085	12,04	11,808	11,97	-0,16	24	0	1	71,4	35	36,4	0,52	0,24
02.05.2024	-	0,162	4,85	4,825	4,75	4,8	-0,05	24	0	1	66,8	32,6	34,23	0,23	0,24
Итого:	9,4	6,979	246,56	247,175	241,014	245,104	-4,09	216	0	-	70,47	39,67	30,79	0,48	0,29

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	196,673	7566,31	7577,615	7378,063	7494,381
02.05.2024	203,652	7812,87	7824,79	7619,077	7739,485

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
