

#98192#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Театральная 29-33, Калининград  
4402

Заводской номер счётчика 00001000	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	219,764	203,652	16.112

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#98191#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00001000  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,7	22,3	-1,61	0,48	0,49
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	22,2	-1,63	0,48	0,49
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,6	22,4	-1,8	0,48	0,49
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	22,3	-1,75	0,48	0,5
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	22,1	-1,64	0,49	0,5
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,2	22,2	-2,01	0,49	0,5
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,8	22,2	-2,31	0,36	0,37
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	21,6	-2,19	0,25	0,26
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,2	20,6	-1,4	0,25	0,27
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,2	20	-0,85	0,26	0,27
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,1	19,7	-0,54	0,26	0,27
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,1	19,5	-0,37	0,26	0,27
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,1	19,3	-0,28	0,26	0,27
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19	19,3	-0,24	0,38	0,28
08.10.2024	-	0,49	16,05	16,32	15,71	16,21	-0,5	24	0	1	68,5	37,4	31,16	0,54	0,29
09.10.2024	-	1,023	35,89	36,345	35,116	36,065	-0,95	24	0	1	69,2	40,1	29,13	0,52	0,3
10.10.2024	-	0,893	32,345	32,64	31,639	32,372	-0,73	24	0	1	69,8	41,6	28,22	0,51	0,3
11.10.2024	-	1,026	38,03	38,27	37,195	37,943	-0,75	24	0	0	69,8	42,3	27,57	0,51	0,31
12.10.2024	-	1,104	43,24	43,74	42,297	43,344	-1,05	24	0	0	69,6	43,6	26,09	0,5	0,31
13.10.2024	-	1,121	43,915	44,685	42,945	44,273	-1,33	24	0	0	70,1	44	26,1	0,51	0,3
14.10.2024	-	1,102	42,765	43,46	41,814	43,054	-1,24	24	0	0	70,4	44	26,35	0,51	0,31
15.10.2024	-	1,046	40,375	41,155	39,486	40,782	-1,3	24	0	0	70	43,5	26,48	0,49	0,32
16.10.2024	-	1,116	44,72	45,275	43,748	44,86	-1,11	24	0	0	69,4	43,9	25,5	0,5	0,32
17.10.2024	-	1,135	45,18	45,725	44,182	45,294	-1,11	24	0	0	70,1	44,4	25,7	0,5	0,32
18.10.2024	-	1,069	41,7	42,23	40,79	41,85	-1,06	24	0	0	69,6	43,4	26,21	0,5	0,32
19.10.2024	-	1,07	40,715	41,285	39,814	40,915	-1,1	24	0	0	70,2	43,4	26,86	0,5	0,32
20.10.2024	-	1,092	42,495	43,015	41,559	42,625	-1,07	24	0	0	69,9	43,6	26,25	0,51	0,32
21.10.2024	-	1,008	38,125	38,565	37,292	38,231	-0,94	24	0	0	69,7	42,7	27,04	0,51	0,32
22.10.2024	-	0,857	30,24	30,56	29,57	30,313	-0,74	24	0	1	70,2	41,2	28,98	0,49	0,3
23.10.2024	-	0,96	35,13	35,63	34,353	35,326	-0,97	24	0	0	70,1	42,1	27,94	0,48	0,3
Итого:	-	16,112	610,915	618,9	597,51	613,457	-15,95	720	0	-	46,45	32,56	13,9	0,44	0,34

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	203,652	7814,31	7826,23	7620,514	7740,922
23.10.2024	219,764	8425,225	8445,13	8218,024	8354,379

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения