

#121055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Бахчисарайская 20-22, Калининград (отопление)

4395

9320

ТВ7

20125007

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	8,878	0	174,465	0	0	172,235	0	0	24	1	0	0	52,7	40,4	0,52	0,42	-
25.02.2025	9,262	0	174,515	0	0	172,158	0	0	24	1	0	0	54	41,2	0,51	0,41	-
26.02.2025	8,098	0	174,37	0	0	172,314	0	0	24	1	0	0	50,5	39,3	0,52	0,42	-
27.02.2025	7,58	0	174,29	0	0	172,355	0	0	24	1	0	0	49	38,5	0,52	0,42	-
28.02.2025	8,637	0	174,435	0	0	172,255	0	0	24	1	0	0	51,9	39,9	0,51	0,41	-
01.03.2025	9,374	0	174,53	0	0	172,138	0	0	24	1	0	0	54,4	41,4	0,5	0,41	-
02.03.2025	8,635	0	174,445	0	0	172,263	0	0	24	1	0	0	52	40	0,51	0,42	-
03.03.2025	8,152	0	174,385	0	0	172,344	0	0	24	1	0	0	50,2	38,9	0,52	0,42	-
04.03.2025	7,466	0	174,295	0	0	172,425	0	0	24	1	0	0	48,1	37,7	0,52	0,42	-
05.03.2025	6,669	0	174,175	0	0	172,528	0	0	24	1	0	0	45,4	36,2	0,52	0,42	-
06.03.2025	6,072	0	174,1	0	0	172,594	0	0	24	1	0	0	43,6	35,2	0,52	0,42	-
07.03.2025	6,237	0	174,14	0	0	172,549	0	0	24	1	0	0	44,7	36,1	0,52	0,41	-
08.03.2025	6,343	0	174,15	0	0	172,487	0	0	24	1	0	0	45,5	36,7	0,53	0,42	-
09.03.2025	6,346	0	174,14	0	0	172,44	0	0	24	1	0	0	45,9	37,1	0,53	0,43	-
10.03.2025	5,59	0	174,055	0	0	172,544	0	0	24	1	0	0	43,7	36	0,52	0,41	-
11.03.2025	7,192	0	174,27	0	0	172,404	0	0	24	1	0	0	48,2	38,3	0,52	0,42	-
12.03.2025	7,172	0	174,27	0	0	172,412	0	0	24	1	0	0	48,1	38,2	0,52	0,41	-
13.03.2025	8,119	0	174,37	0	0	172,305	0	0	24	1	0	0	50,6	39,4	0,51	0,41	-
14.03.2025	8,966	0	174,485	0	0	172,185	0	0	24	1	0	0	53,4	41	0,5	0,4	-
15.03.2025	9,327	0	174,515	0	0	172,11	0	0	24	1	0	0	54,5	41,6	0,5	0,4	-
16.03.2025	9,537	0	174,545	0	0	172,088	0	0	24	1	0	0	55,1	41,9	0,5	0,4	-
17.03.2025	10,128	0	174,605	0	0	171,997	0	0	24	1	0	0	56,8	42,8	0,49	0,4	-
18.03.2025	9,019	0	174,475	0	0	172,167	0	0	24	1	0	0	53,4	40,9	0,51	0,41	-
19.03.2025	8,152	0	174,34	0	0	172,285	0	0	24	1	0	0	50,4	39,1	0,5	0,4	-
20.03.2025	7,581	0	174,28	0	0	172,309	0	0	24	1	0	0	49,2	38,7	0,51	0,41	-
21.03.2025	6,839	0	174,185	0	0	172,429	0	0	24	1	0	0	46,7	37,2	0,51	0,41	-
22.03.2025	7,273	0	174,27	0	0	172,337	0	0	24	1	0	0	48,8	38,7	0,51	0,41	-
23.03.2025	6,737	0	174,2	0	0	172,432	0	0	24	1	0	0	46,9	37,5	0,51	0,41	-
Итого:	219,381	0	4881,3	0	0	4825,089	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,398																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1197,396	23899,87	0	0	23593,128	0	0	5626	554
23.03.2025	1416,776	28781,17	0	0	28418,213	0	0	6298	554

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:37:52