

#5920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти
Калининградской области
Адрес потребителя Дмитрия Донского 1, Калининград
Номер абонента 6037
Порядковый номер 1124
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31062
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2023	6,471	155,07	24	0	72,6	36,7	-
22.02.2023	7,563	175,3	24	0	75,8	38,7	-
23.02.2023	7,851	181,34	24	0	77,2	39,9	-
24.02.2023	7,007	166,87	24	0	74,5	38,4	-
25.02.2023	7,37	174,99	24	0	75,2	39	-
26.02.2023	7,844	180,17	24	0	77,3	39,9	-
27.02.2023	8,268	184,75	24	0	78,7	40,1	-
28.02.2023	8,048	180,36	24	0	78,4	40	-
01.03.2023	7,024	169,46	24	0	73,8	38,1	-
02.03.2023	7,095	165,58	24	0	75,1	38,2	-
03.03.2023	6,638	158,3	24	0	73,7	37,6	-
04.03.2023	7,262	169,84	24	0	75,3	38,5	-
05.03.2023	7,774	179,61	24	0	77,2	39,8	-
06.03.2023	8,024	182,71	24	0	77,7	39,9	-
07.03.2023	8,237	185,97	24	0	78,5	40,3	-
08.03.2023	8,178	192,07	24	0	77,1	40,4	-
09.03.2023	8,38	185,49	24	0	79,3	40,5	-
10.03.2023	8,685	190,84	24	0	80	40,8	-
11.03.2023	8,619	200,98	24	0	78,4	41,5	-
12.03.2023	8,276	198,6	24	0	76,8	41	-
13.03.2023	7,826	196,06	24	0	74,6	40,4	-
14.03.2023	5,359	129,14	24	0	71,4	35,6	-
15.03.2023	6,402	157,63	24	0	71,5	36,5	-
16.03.2023	6,964	166,52	24	0	73,8	37,7	-
17.03.2023	6,779	163,96	24	0	73,2	37,7	-
18.03.2023	3,688	115,65	24	0	65,9	41,4	-
19.03.2023	4,274	103,56	24	0	71,1	35,3	-
20.03.2023	4,559	107,27	24	0	70,6	34	-
Итого:	200,465	4718,09	672	0	0	0	0
Гкал	172,399						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2023	3120,233	71455,26	18799,12
20.03.2023	3320,698	76173,35	19471,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.03.2023 10:48:29
