

# #121054#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти  
Калининградской области  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 1, Калининград  
Номер абонента 6037  
Порядковый номер 1124  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31062  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	8,099	165,25	24	0	80,9	38,8	-
22.02.2025	7,242	156	24	0	77,5	37,5	-
23.02.2025	7,022	157,06	24	0	75,7	37,3	-
24.02.2025	6,416	144,98	24	0	74,1	36	-
25.02.2025	6,371	152,78	24	0	71,9	36	-
26.02.2025	5,814	136,26	24	0	71,8	35,1	-
27.02.2025	5,462	132,28	24	0	70	34,5	-
28.02.2025	5,841	139,94	24	0	70,8	34,8	-
01.03.2025	6,137	141,16	24	0	73,1	35,7	-
02.03.2025	5,596	126,13	24	0	72,8	34,6	-
03.03.2025	5,243	121,88	24	0	70,8	33,7	-
04.03.2025	4,951	114,62	24	0	70,4	33,2	-
05.03.2025	4,578	106,16	24	0	69,7	32,5	-
06.03.2025	4,334	98,65	24	0	69,8	31,9	-
07.03.2025	4,307	99,06	24	0	69,6	32,1	-
08.03.2025	4,18	96,78	24	0	69,4	32,1	-
09.03.2025	3,971	92,48	24	0	69,2	32	-
10.03.2025	3,439	77,2	24	0	69,4	30,9	-
11.03.2025	4,445	101,2	24	0	69,9	32,1	-
12.03.2025	4,842	111,26	24	0	70,7	33,2	-
13.03.2025	5,569	125	24	0	72,6	34,3	-
14.03.2025	4,155	91,76	24	0	67,2	33,5	-
15.03.2025	0	0	24	0	28,2	23	-
16.03.2025	2,769	109,44	24	0	55,8	38,5	-
17.03.2025	7,24	158,87	24	0	76	36,8	-
18.03.2025	6,298	140,64	24	0	74	35,6	-
19.03.2025	5,81	133,9	24	0	71,9	34,5	-
20.03.2025	5,521	131,48	24	0	70,8	34,6	-
Итого:	145,652	3362,22	672	0	0	0	0
Гкал	125,26						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	5610,981	129651,14	35793,41
20.03.2025	5756,633	133013,36	36465,41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 15:02:31