

# #126147#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти  
Калининградской области  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 1, Калининград  
Номер абонента 6037  
Порядковый номер 1124  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31062  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	3,419	82,77	24	0	63,1	32,1	-
22.03.2025	1,161	75,48	24	0	49	35,4	-
23.03.2025	4,835	116,4	24	0	69,3	33,5	-
24.03.2025	5,017	119,19	24	0	69,8	33,5	-
25.03.2025	5,046	122,79	24	0	69,6	34	-
26.03.2025	4,471	104,95	24	0	69,2	32,6	-
27.03.2025	4,659	110,61	24	0	69,2	32,9	-
28.03.2025	3,991	92,44	24	0	69,3	32,1	-
29.03.2025	3,448	79,63	24	0	68,8	31,3	-
30.03.2025	3,871	88,31	24	0	69,3	31,5	-
31.03.2025	4,348	101,17	24	0	69,4	32,4	-
01.04.2025	4,977	118,94	24	0	69,7	33,7	-
02.04.2025	4,408	104,78	24	0	69,4	33,1	-
03.04.2025	3,512	80,28	24	0	69,5	31,6	-
04.04.2025	3,91	89,74	24	0	69,3	31,7	-
05.04.2025	5,495	125,28	24	0	72,6	34,9	-
06.04.2025	6,374	144,58	24	0	74,6	36,6	-
07.04.2025	5,854	132,61	24	0	73,7	35,7	-
08.04.2025	5,728	135,7	24	0	71,6	35,3	-
09.04.2025	5,282	122,14	24	0	71,8	34,5	-
10.04.2025	5,868	138,51	24	0	72	35,5	-
11.04.2025	5,12	121,99	24	0	70,5	34,3	-
12.04.2025	4,292	103	24	0	69,3	33,3	-
13.04.2025	2,871	66,14	24	0	68,6	30,8	-
14.04.2025	1,791	39,42	24	0	67,4	28,2	-
15.04.2025	0,871	18,55	24	0	53,2	26,3	-
Итого:	110,619	2635,4	624	0	0	0	0
Гкал	95,132						

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	5756,633	133013,36	36465,41
15.04.2025	5867,252	135648,76	37089,41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 17.04.2025 16:13:54
---