

#296657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти
Калининградской области
Адрес потребителя Дмитрия Донского 1, Калининград
Номер абонента 6037
Порядковый номер 1124
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31062
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	5,212	116,32	24	0	73,2	34,6	-
22.03.2026	4,95	109,88	24	0	73,2	34,2	-
23.03.2026	4,145	88,94	24	0	72,9	32,7	-
24.03.2026	3,768	79,34	24	0	73,1	32	-
25.03.2026	3,134	64,17	24	0	72,5	30,4	-
26.03.2026	4,31	91,54	24	0	72,8	32,2	-
27.03.2026	4,993	108,47	24	0	73,2	33,5	-
28.03.2026	5,037	112,71	24	0	72,7	34,5	-
29.03.2026	4,624	100,24	24	0	73,3	33,5	-
30.03.2026	4,545	97,89	24	0	73,2	33,2	-
31.03.2026	4,849	104,49	24	0	73,3	33,4	-
01.04.2026	5,251	116,11	24	0	73,2	34,3	-
02.04.2026	5,519	122,14	24	0	74,2	35,2	-
03.04.2026	5,244	121,07	24	0	72,5	34,6	-
04.04.2026	4,804	104,46	23,98	128	73,3	33,7	-
05.04.2026	4,199	89,72	24	0	73,1	32,7	-
06.04.2026	4,199	87,77	24	0	73,2	32,1	-
07.04.2026	5,072	112	24	0	72,4	33,4	-
08.04.2026	5,79	126,35	24	0	74,4	34,9	-
09.04.2026	5,977	134,5	24	0	73,8	35,6	-
10.04.2026	4,001	88,26	24	0	67,5	33,4	-
11.04.2026	1,024	53,15	24	0	47,3	34,3	-
12.04.2026	3,599	75,68	24	0	72,9	31,8	-
13.04.2026	3,454	71,85	24	0	72,6	31,1	-
14.04.2026	2,839	57,89	24	0	72,2	29,9	-
15.04.2026	2,957	59,41	24	0	72,3	29,4	-
16.04.2026	3,586	73,88	24	0	72,9	31	-
17.04.2026	3,85	79,93	24	0	73,2	31,7	-
18.04.2026	3,208	65,79	24	0	72,7	30,8	-
19.04.2026	2,673	54,01	24	0	72,4	29,6	-
20.04.2026	3,488	71,96	24	0	72,4	30,6	-
Итого:	130,301	2839,92	743,98	0	0	0	0
Гкал	112,058						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2026	7172,921	165096,02	45222,77
20.04.2026	7303,222	167935,94	45966,74

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 9:16:06