

# #5916#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 04.05.2022

Потребитель ГБУ КО Центр материально-технического обеспечения органов государственной власти  
Калининградской области  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 1, Калининград  
Номер абонента 6037  
Порядковый номер 1124  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31062  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2022	2,977	61,59	24	0	72,4	30,8	-
22.04.2022	3,203	65,78	24	0	72,5	30,7	-
23.04.2022	3,473	72,5	24	0	73	31,8	-
24.04.2022	3,734	78,25	24	0	73,4	32,4	-
25.04.2022	4,382	94,34	24	0	73,4	33,4	-
26.04.2022	4,085	88,46	24	0	72,4	32,8	-
27.04.2022	4,659	101,33	24	0	73,4	33,8	-
28.04.2022	4,337	97,23	24	0	71,7	33,5	-
29.04.2022	4,168	98,27	24	0	69,7	33,1	-
30.04.2022	3,476	81,11	24	0	69,3	32,3	-
01.05.2022	3,51	79,44	24	0	69,7	31,7	-
02.05.2022	3,492	81,04	24	0	69,4	32,3	-
03.05.2022	3,847	89,2	24	0	69,8	32,6	-
04.05.2022	1,778	44,16	24	0	57,3	32,8	-
Итого:	51,121	1132,7	336	0	0	0	0
Гкал	43,964						

Общее время работы системы, ч 336

Период нормальной работы системы, ч 336

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2022	2167,442	49629,42	11456,48
04.05.2022	2218,563	50762,12	11792,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.05.2022 13:00:36