

#116437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,805	0	83,42	0	0,95	81,53	0	0,95	0,95	24	0	0	71,7	50	21,61	0,62	0,49	-
25.01.2025	1,702	0	80,68	0	1,2	78,95	0	1,2	1,2	24	0	0	69,5	48,4	21,09	0,62	0,49	-
26.01.2025	1,683	0	77,99	0	1,3	76,31	0	1,3	1,3	24	0	0	68,7	47,3	21,42	0,62	0,49	-
27.01.2025	1,612	0	76,77	0	1,33	75,15	0	1,33	1,33	24	0	0	68,3	47,5	20,83	0,63	0,49	-
28.01.2025	1,483	0	64,54	0	1,4	63,17	0	1,4	1,4	24	0	0	69	46,2	22,71	0,63	0,49	-
29.01.2025	1,537	0	66,86	0	1,34	65,43	0	1,34	1,34	24	0	0	68,9	46,2	22,67	0,6	0,5	-
30.01.2025	1,558	0	93,92	0	1,32	92,1	0	1,32	1,32	24	0	0	64,6	47,4	17,22	0,62	0,49	-
31.01.2025	1,685	0	83,26	0	1,29	81,47	0	1,29	1,29	24	0	0	68,6	48,4	20,21	0,61	0,5	-
01.02.2025	1,87	0	98,15	0	1,16	96,03	0	1,16	1,16	24	0	0	69,7	50,8	18,92	0,61	0,5	-
02.02.2025	2,032	0	98,8	0	0,99	96,55	0	0,99	0,99	24	0	0	71,8	51,2	20,59	0,61	0,5	-
03.02.2025	1,994	0	95,79	0	0,8	93,5	0	0,8	0,8	24	0	0	73,4	52,4	20,98	0,61	0,49	-
04.02.2025	1,862	0	88,31	0	0,99	86,29	0	0,99	0,99	24	0	0	71,6	50,5	21,05	0,61	0,5	-
05.02.2025	1,913	0	93,76	0	0,95	91,62	0	0,95	0,95	24	0	0	71,4	50,9	20,45	0,62	0,49	-
06.02.2025	1,788	0	88,11	0	1,19	86,18	0	1,19	1,19	24	0	0	69,4	49,2	20,21	0,6	0,5	-
07.02.2025	1,97	0	103,27	0	0,98	100,94	0	0,98	0,98	24	0	0	71,3	52	19,28	0,59	0,5	-
08.02.2025	2,329	0	120,52	0	0,2	117,41	0	0,2	0,2	24	0	0	76,6	56,7	19,96	0,59	0,5	-
09.02.2025	2,492	0	122,64	0	0,06	119,31	0	0,06	0,06	24	0	0	78,8	57,8	21,03	0,57	0,5	-
10.02.2025	2,65	0	134,76	0	0	130,94	0	0	0	24	0	0	80,6	60,4	20,23	0,57	0,5	-
11.02.2025	2,71	0	141,41	0	0	137,38	0	0	0	24	0	0	81,2	61,5	19,73	0,58	0,5	-
12.02.2025	2,664	0	132,93	0	0	129,14	0	0	0	24	0	0	80,9	59,8	21,13	0,59	0,5	-
13.02.2025	2,502	0	118,91	0	0,11	115,6	0	0,11	0,11	24	0	0	79,6	57,4	22,16	0,6	0,5	-
14.02.2025	2,312	0	105,72	0	0,15	102,83	0	0,15	0,15	24	0	0	78,6	55,9	22,69	0,6	0,5	-
15.02.2025	2,407	0	110,1	0	0,07	107,1	0	0,07	0,07	24	0	0	78,7	56,2	22,46	0,58	0,49	-
16.02.2025	2,494	0	119,09	0	0,08	115,81	0	0,08	0,08	24	0	0	79,6	57,7	21,91	0,43	0,41	-
17.02.2025	0,958	0	60,13	0	1,88	58,79	0	1,88	1,88	24	0	0	70,4	54	16,38	0,59	0,5	-
18.02.2025	2,287	0	115,54	0	0,44	112,69	0	0,44	0,44	24	0	0	74,5	54,1	20,4	0,59	0,5	-
19.02.2025	2,216	0	100,32	0	0,36	97,72	0	0,36	0,36	24	0	0	76,6	53,8	22,77	0,59	0,5	-
20.02.2025	2,442	0	115,35	0	0,17	112,19	0	0,17	0,17	24	0	0	79,3	57	22,35	0,6	0,5	-
21.02.2025	2,296	0	106,45	0	0,23	103,58	0	0,23	0,23	24	0	0	78,6	55,7	22,9	0,61	0,5	-
22.02.2025	2,089	0	90,4	0	0,7	88,13	0	0,7	0,7	24	0	0	75	51,5	23,48	0,6	0,5	-
23.02.2025	2,137	0	101,14	0	0,76	98,71	0	0,76	0,76	24	0	0	73,4	51,7	21,68	0,61	0,5	-
Итого:	63,479	0	3089,04	0	22,4	3012,55	0	22,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,479																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	213,776	10418,71	0	354,86	10191,15	0	354,86
23.02.2025	277,255	13507,75	0	377,26	13203,7	0	377,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 14:00:28