

#5627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,328	205,46	200,53	200,53	24	0	0	73,4	61,8	11,59	0,59	0,51	8,2
25.02.2021	2,232	207,72	203,07	203,07	24	0	0	70,9	59,9	10,97	0,58	0,51	10,7
26.02.2021	2,207	202,23	197,7	197,7	24	0	0	70,8	59,6	11,15	0,58	0,51	4,9
27.02.2021	2,19	199,51	195,04	195,04	24	0	0	70,7	59,5	11,22	0,58	0,51	3,2
28.02.2021	2,393	197,63	192,98	192,98	24	0	0	72,8	60,4	12,4	0,58	0,51	3
01.03.2021	2,381	196,41	191,67	191,67	24	0	0	73,5	61,1	12,41	0,58	0,51	2,5
02.03.2021	2,362	196,73	192,1	192,1	24	0	0	72,8	60,5	12,29	0,58	0,51	3,2
03.03.2021	2,45	199,93	194,9	194,9	24	0	0	75,3	62,7	12,56	0,58	0,51	1,3
04.03.2021	2,473	196,72	191,78	191,78	24	0	0	75,3	62,4	12,87	0,58	0,51	1,3
05.03.2021	2,595	197,84	192,63	192,63	24	0	0	77,6	64,1	13,45	0,58	0,51	-0,7
06.03.2021	2,607	199,53	194,23	194,23	24	0	0	77,7	64,4	13,38	0,58	0,51	1,4
07.03.2021	2,452	195,75	190,83	190,83	24	0	0	75,4	62,6	12,84	0,58	0,51	1,7
08.03.2021	2,47	187,26	182,4	182,4	24	0	0	76,9	63,3	13,53	0,59	0,51	0
09.03.2021	2,755	200,13	194,54	194,54	24	0	0	80,2	66	14,13	0,59	0,51	-1,7
10.03.2021	2,675	201,53	195,98	195,98	24	0	0	79,4	65,7	13,62	0,58	0,51	-0,7
11.03.2021	2,61	193,75	188,51	188,51	24	0	0	78,3	64,5	13,82	0,58	0,51	-0,8
12.03.2021	2,454	199,5	194,56	194,56	24	0	0	74,5	61,9	12,59	0,58	0,51	4,6
13.03.2021	2,214	195,86	191,38	191,38	24	0	0	71,4	59,8	11,57	0,58	0,51	4,9
14.03.2021	2,28	192,77	188,51	188,51	24	0	0	70,3	58,3	12,07	0,58	0,51	3,7
15.03.2021	2,223	192,92	188,61	188,61	24	0	0	70,8	59	11,78	0,58	0,51	3,2
16.03.2021	2,24	195,34	190,9	190,9	24	0	0	71,1	59,3	11,73	0,58	0,51	2,5
17.03.2021	2,261	192,2	187,81	187,81	24	0	0	71,4	59,4	12,04	0,58	0,51	1,6
18.03.2021	2,294	188,58	184,17	184,17	24	0	0	72,3	59,9	12,44	0,58	0,51	1
19.03.2021	2,405	188,68	183,99	183,99	24	0	0	74,8	61,7	13,05	0,58	0,51	-1,1
20.03.2021	2,582	193,45	188,32	188,32	24	0	0	77,6	63,9	13,7	0,58	0,51	-1,1
21.03.2021	2,591	196,21	191,22	191,22	24	0	0	76	62,5	13,52	0,59	0,51	1,8
22.03.2021	2,624	207,27	201,83	201,83	24	0	0	77,3	64,3	12,98	0,59	0,51	-
Итого:	65,348	5320,91	5190,19	5190,19	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,348												

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1647,461	153263,89	150076,03	150076,03
22.03.2021	1712,809	158584,8	155266,22	155266,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 8:55:37