

#121043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
4402
7101
ВКТ-7
00260917
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,926	0	89,65	0	1,06	87,61	0	1,06	1,06	24	0	0	71,4	49,9	21,48	0,6	0,5	-
25.02.2025	1,901	0	95,75	0	1,04	93,65	0	1,04	1,04	24	0	0	69,6	49,8	19,8	0,61	0,5	-
26.02.2025	1,835	0	88,3	0	1,18	86,42	0	1,18	1,18	24	0	0	69,1	48,5	20,65	0,62	0,5	-
27.02.2025	1,777	0	86,05	0	1,28	84,25	0	1,28	1,28	24	0	0	68,8	48,2	20,59	0,61	0,5	-
28.02.2025	1,838	0	93,89	0	1,16	91,89	0	1,16	1,16	24	0	0	68,9	49,4	19,47	0,61	0,5	-
01.03.2025	1,914	0	97,44	0	1	95,27	0	1	1	24	0	0	70,2	50,5	19,68	0,61	0,5	-
02.03.2025	1,914	0	92,21	0	1,09	90,2	0	1,09	1,09	24	0	0	70,2	49,5	20,68	0,62	0,49	-
03.03.2025	1,812	0	86,59	0	1,22	84,69	0	1,22	1,22	24	0	0	69,2	48,3	20,92	0,62	0,49	-
04.03.2025	1,723	0	81,71	0	1,31	79,98	0	1,31	1,31	24	0	0	68,8	47,8	20,99	0,63	0,49	-
05.03.2025	1,653	0	74,74	0	1,38	73,16	0	1,38	1,38	24	0	0	68,7	46,8	21,95	0,64	0,49	-
06.03.2025	1,507	0	64,52	0	1,48	63,17	0	1,48	1,48	24	0	0	68,2	45	23,21	0,64	0,48	-
07.03.2025	1,512	0	68,36	0	1,57	66,94	0	1,57	1,57	24	0	0	68,3	46,5	21,79	0,64	0,48	-
08.03.2025	1,471	0	66,79	0	1,58	65,39	0	1,58	1,58	24	0	0	68,2	46,5	21,77	0,64	0,48	-
09.03.2025	1,497	0	67,13	0	1,58	65,72	0	1,58	1,58	24	0	0	68,4	46,2	22,22	0,64	0,48	-
10.03.2025	1,376	0	59,43	0	1,67	58,16	0	1,67	1,67	24	0	0	68	45,2	22,84	0,62	0,49	-
11.03.2025	1,747	0	86,85	0	1,37	85,04	0	1,37	1,37	24	0	0	68,4	48,4	20,02	0,62	0,49	-
12.03.2025	1,764	0	86,07	0	1,36	84,25	0	1,36	1,36	24	0	0	68,8	48,4	20,32	0,62	0,49	-
13.03.2025	1,891	0	93,83	0	1,29	91,78	0	1,29	1,29	24	0	0	69,7	49,6	20,04	0,62	0,49	-
14.03.2025	1,896	0	92,3	0	1,12	90,23	0	1,12	1,12	24	0	0	71,1	50,6	20,51	0,61	0,49	-
15.03.2025	1,947	0	90,51	0	1,04	88,37	0	1,04	1,04	24	0	0	72,5	50,7	21,83	0,62	0,49	-
16.03.2025	1,982	0	91,4	0	1,04	89,25	0	1,04	1,04	24	0	0	72,4	50,8	21,67	0,61	0,5	-
17.03.2025	2,059	0	97,68	0	0,77	95,34	0	0,77	0,77	24	0	0	73,3	51,9	21,45	0,62	0,49	-
18.03.2025	1,876	0	86,76	0	1,05	84,77	0	1,05	1,05	24	0	0	71,9	50,2	21,7	0,62	0,49	-
19.03.2025	1,789	0	86,4	0	1,26	84,52	0	1,26	1,26	24	0	0	69,6	48,8	20,82	0,63	0,49	-
20.03.2025	1,657	0	79,12	0	1,35	77,43	0	1,35	1,35	24	0	0	69	47,6	21,44	0,63	0,49	-
21.03.2025	1,65	0	77,61	0	1,41	75,97	0	1,41	1,41	24	0	0	68,7	47,2	21,51	0,63	0,49	-
22.03.2025	1,64	0	80,32	0	1,38	78,6	0	1,38	1,38	24	0	0	68,9	48,2	20,72	0,63	0,49	-
23.03.2025	1,674	0	79,52	0	1,42	77,83	0	1,42	1,42	24	0	0	68,6	47,5	21,11	0,62	0,49	-
Итого:	49,228	0	2340,93	0	35,46	2289,88	0	35,46	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,228																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	277,255	13507,75	0	377,26	13203,7	0	377,26
23.03.2025	326,483	15848,68	0	412,72	15493,58	0	412,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:27:46