

#5620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7101
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,445	0	21,81	0	2,69	21,38	0	2,69	2,69	24	0	0	66,5	52,7	13,77	0,53	0,45	-
25.04.2023	0,483	0	20,71	0	2,73	20,25	0	2,73	2,73	24	0	0	68,2	51,8	16,38	0,52	0,45	-
26.04.2023	0,452	0	19,61	0	2,75	19,2	0	2,75	2,75	24	0	0	68,2	52,3	15,84	0,52	0,46	-
27.04.2023	0,489	0	20,82	0	2,81	20,39	0	2,81	2,81	24	0	0	68,1	52,3	15,86	0,52	0,46	-
28.04.2023	0,439	0	18,58	0	2,85	18,18	0	2,85	2,85	24	0	0	68,1	52,5	15,58	0,52	0,46	-
29.04.2023	0,454	0	19,8	0	2,81	19,38	0	2,81	2,81	24	0	0	68	52,3	15,77	0,52	0,45	-
30.04.2023	0,462	0	20,02	0	2,77	19,61	0	2,77	2,77	24	0	0	68,2	52,1	16,12	0,52	0,46	-
01.05.2023	0,478	0	20,62	0	2,73	20,18	0	2,73	2,73	24	0	0	68,3	52,3	16,02	0,52	0,46	-
02.05.2023	0,448	0	19,09	0	2,7	18,7	0	2,7	2,7	24	0	0	68,2	52,5	15,72	0,52	0,45	-
03.05.2023	0,467	0	22	0	2,69	21,53	0	2,69	2,69	24	0	0	66,9	52,3	14,63	0,53	0,44	-
04.05.2023	0,476	0	26,57	0	2,65	26,04	0	2,65	2,65	24	0	0	65,4	53,6	11,79	0,53	0,44	-
05.05.2023	0,46	0	25,89	0	2,66	25,4	0	2,66	2,66	24	0	0	65,1	53,3	11,84	0,53	0,44	-
06.05.2023	0,485	0	27,11	0	2,66	26,61	0	2,66	2,66	24	0	0	65,2	52,8	12,47	0,54	0,44	-
07.05.2023	0,511	0	29,11	0	2,65	28,55	0	2,65	2,65	24	0	0	65,4	53	12,36	0,54	0,44	-
08.05.2023	0,467	0	27,5	0	2,59	26,97	0	2,59	2,59	24	0	0	65,3	53,5	11,83	0,54	0,44	-
09.05.2023	0,492	0	28	0	2,53	27,46	0	2,53	2,53	24	0	0	65,2	52,6	12,6	0,54	0,45	-
10.05.2023	0,484	0	27,58	0	2,47	27,07	0	2,47	2,47	24	0	0	65,3	52,4	12,87	0,53	0,46	-
11.05.2023	0,428	0	27,57	0	1,58	27,02	0	1,58	1,58	24	0	0	65	53,4	11,59	0,53	0,45	-
12.05.2023	0,296	0	25,32	0	0	24,86	0	0	0	24	0	0	65	54	11,1	0,53	0,45	-
13.05.2023	0,348	0	27,19	0	0	26,67	0	0	0	24	0	0	65	53,1	11,91	0,53	0,45	-
14.05.2023	0,356	0	27,11	0	0	26,59	0	0	0	24	0	0	65,2	53,1	12,14	0,53	0,45	-
15.05.2023	0,309	0	24,48	0	0	24,01	0	0	0	24	0	0	65	54	11,09	0,53	0,46	-
16.05.2023	0,338	0	26,43	0	0	25,92	0	0	0	24	0	0	65,2	53,4	11,85	0,54	0,46	-
17.05.2023	0,264	0	23,48	0	0	23	0	0	0	24	0	0	64,8	54,5	10,34	0,53	0,45	-
18.05.2023	0,341	0	26,37	0	0	25,86	0	0	0	24	0	0	65,2	53,4	11,79	0,54	0,46	-
19.05.2023	0,278	0	23,88	0	0	23,42	0	0	0	24	0	0	64,9	53,9	11,01	0,54	0,46	-
20.05.2023	0,313	0	24,88	0	0	24,4	0	0	0	24	0	0	65,2	53,4	11,81	0,54	0,46	-
21.05.2023	0,398	0	28,98	0	0	28,42	0	0	0	24	0	0	65,4	52	13,38	0,54	0,46	-
22.05.2023	0,316	0	25,34	0	0	24,85	0	0	0	24	0	0	65,2	53,5	11,7	0,54	0,46	-
23.05.2023	0,273	0	23,28	0	0	22,82	0	0	0	24	0	0	65	54,3	10,7	0,55	0,46	-
Итого:	12,25	0	729,13	0	47,32	714,74	0	47,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,25																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2023	2723,295	225529,7	0	90,44	219139,65	211512,14	90,44
23.05.2023	2735,545	226258,83	0	137,76	219854,39	211512,14	137,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:58:03