

#82479#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 18.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП1 п.45)
4402

Заводской номер счётчика 00260917	Показания прибора, Гкал 18.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3122,99	3105,188	17.802

Подпись исполнителя



с 19.05.24 поверка



#82478#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 18.05.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7101
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00260917
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	1,654	0	75,15	0	1,41	73,58	0	1,41	1,41	24	0	0	68,5	46,6	21,84	0,57	0,48
25.04.2024	6,4	1,56	0	67,6	0	1,48	66,2	0	1,48	1,48	24	0	0	68,1	45,2	22,83	0,57	0,47
26.04.2024	7,8	1,423	0	60,06	0	1,52	58,81	0	1,52	1,52	24	0	0	68,1	44,6	23,51	0,58	0,47
27.04.2024	12,1	1,21	0	48,07	0	1,62	47,09	0	1,62	1,62	24	0	0	67,6	43	24,58	0,58	0,47
28.04.2024	14,6	1,073	0	44,64	0	1,71	43,75	0	1,71	1,71	24	0	0	67,2	44,2	23,02	0,58	0,47
29.04.2024	16,9	0,992	0	40,4	0	1,73	39,6	0	1,73	1,73	24	0	0	66,8	43,4	23,46	0,58	0,46
30.04.2024	16,1	0,894	0	37,72	0	1,7	36,95	0	1,7	1,7	24	0	0	67,3	45	22,33	0,56	0,46
01.05.2024	-	0,859	0	34,27	0	1,74	33,58	0	1,74	1,74	24	0	0	66,7	42,8	23,92	0,55	0,45
02.05.2024	-	0,608	0	24,86	0	2,24	24,38	0	2,24	2,24	24	0	0	65,9	46,2	19,66	0,55	0,44
03.05.2024	-	0,419	0	23,42	0	3,03	22,97	0	3,03	3,03	24	0	0	65	50,4	14,7	0,55	0,44
04.05.2024	-	0,415	0	21,07	0	3,13	20,66	0	3,13	3,13	24	0	0	65,7	51,6	14,08	0,55	0,44
05.05.2024	-	0,42	0	23,71	0	3,21	23,28	0	3,21	3,21	24	0	0	66,2	53,8	12,36	0,54	0,45
06.05.2024	-	0,419	0	20,79	0	3,25	20,35	0	3,25	3,25	24	0	0	65,5	51,3	14,13	0,54	0,45
07.05.2024	-	0,476	0	24,07	0	3,42	23,61	0	3,42	3,42	24	0	0	64,9	49,1	15,83	0,54	0,45
08.05.2024	-	0,46	0	28,57	0	3,54	28,03	0	3,54	3,54	24	0	0	65,2	50,2	15,04	0,54	0,45
09.05.2024	-	0,52	0	28,13	0	3,6	27,6	0	3,6	3,6	24	0	0	65,2	49,1	16,09	0,54	0,45
10.05.2024	-	0,491	0	37,07	0	3,62	36,32	0	3,62	3,62	24	0	0	66	49,9	16,03	0,54	0,45
11.05.2024	-	0,509	0	24,03	0	3,73	23,56	0	3,73	3,73	24	0	0	64,8	48,5	16,24	0,53	0,45
12.05.2024	-	0,569	0	25,41	0	3,73	24,9	0	3,73	3,73	24	0	0	64,9	46,9	17,93	0,54	0,45
13.05.2024	-	0,467	0	23,68	0	3,69	23,24	0	3,69	3,69	24	0	0	64,8	50	14,8	0,54	0,45
14.05.2024	-	0,506	0	35,08	0	3,65	34,38	0	3,65	3,65	24	0	0	65,6	50,5	15,16	0,54	0,45
15.05.2024	-	0,474	0	21,95	0	3,59	21,54	0	3,59	3,59	24	0	0	64,7	49,7	15,01	0,54	0,45
16.05.2024	-	0,51	0	23,18	0	3,56	22,74	0	3,56	3,56	24	0	0	65,1	48,6	16,44	0,53	0,45
17.05.2024	-	0,447	0	20,37	0	3,53	19,97	0	3,53	3,53	24	0	0	64,8	48,9	15,97	0,54	0,45
18.05.2024	-	0,427	0	20,27	0	3,47	19,89	0	3,47	3,47	24	0	0	65,1	49,5	15,54	0,53	0,45
Итого:	9,4	17,802	0	833,57	0	70,9	816,98	0	70,9	70,9	600	0	-	65,99	47,96	18,02	0,55	0,45

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2024	3105,188	244541,1	0	353	237726,49	211512,14	353
18.05.2024	3122,99	245374,67	0	423,9	238543,47	211512,14	423,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения